



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku

Krotoszyce, dnia 03.06.2024r.

IB.271.16.2024.2

Pytanie numer 1

Dotyczy części nr1 Świetlica w Krotoszyce

W opisie do PT oraz PAD w rozdziale nr2 „Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego” zaznaczono, że w zakres robót wchodzi montaż pompy ciepła. Nie jest uwzględniony montaż pompy ciepła w opisie instalacji sanitarnej IS, rysunkach ani przedmiarach robót. Czy powinniśmy uwzględnić te prace w ofercie? Jeżeli tak, to proszę podać parametry charakterystyczne projektowanej pompy ciepła.

Odpowiedź

Zgodnie z działem II SWZ – nie przewiduję się dostawy pompy ciepła.

Pytanie numer 2 Dotyczy części nr1,2,3

Proszę podać głębokość wykopów pod docieplenie ścian fundamentowych. Opis i rysunki nie zawierają niezbędnych danych.

Odpowiedź

Izolacją p. wilgotnościową i termiczną schodzimy poniżej terenu do górnej półki ławy fundamentowej (nie głębiej). Jak zawiera pkt 3.1.3 opisu PB izolacją p.wilgotnościową a

zarazem izolacją termiczną wychodzimy ok. 10 cm ponad teren (ok. 2 cm powyżej opaski z kamienia otoczaka).

Pytanie numer 3 Dotyczy części nr1,2,3

Analogicznie proszę o podanie wysokości ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej terenu.
Brak danych na rysunkach.

Odpowiedź

Należy ocieplić całą wysokość ścian zewnętrznych od styku z izolacją termiczną fundamentów do styku z dachem