

NTFB-508-04.15/23

MAJ-BUD



MAJ-BUD

inż. Magdalena Majewska

87-100 Toruń,


ul. Urzędnicza 14/7

tel. 509-765-084

NIP: 956-159-77-96

[www.maj-bud.pl](http://www.maj-bud.pl) E-mail: [majbud@vp.pl](mailto:majbud@vp.pl)

Toruń 21-02-2023.



NETIA S.A.

UL. Arkońska 6a/4

80-387 Gdańsk

## WNIOSEK

Proszę o uzgodnienie pzt dla inwestycji: „Remont nawierzchni” zbieg ul. Dominikańskiej i ul. Zaulek Prasowy, dz.ew. 110/1 i 110/4 obręb 0015.

Poziom posadowienia nowej nawierzchni nie będzie niższy niż poziom istniejącej.

W załączeniu

- 2 kpl zagospodarowania

MAJ-BUD  
Magdalena Majewska  
87-100 Toruń, ul. Wiślicki Row 40b lok 112  
tel. 509-765-084  
NIP: 956-159-77-96, Regon 340508927

MAJ-BUD



[www.maj-bud.pl](http://www.maj-bud.pl)

MAJ-BUD

e-mail: [majbud@vp.pl](mailto:majbud@vp.pl)

tel. 509-765-084





UZGODNIENIA BRANŻOWE  
**Netia S.A.**

ul. Taśmowa 7 A, 02-677 Warszawa  
adres do korespondencji:  
ul. Legionów 119, 87-100 Toruń

Netia SA  
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

**Adres do korespondencji:**

**Netia SA**  
**Dział Utrzymania Usług**  
**Okręg Północny**  
**87-100 Toruń**  
**ul. Legionów 119**  
**tel. +48 22 352 66 94**  
**fax +48 56 660 02 50**

Toruń, 08.03.2023

**Nasz znak: NTFB-508-0415/23**

**Wasz znak:**

**„MAJ-BUD”**  
**inż. Magdalena Majewska**  
**ul. Urzędnicza 14/7**  
**87 – 100 Toruń**

**Warunki zabezpieczenia**

**Dotyczy:** Remont nawierzchni - zbieg ul. Dominikańskiej i ul. Zaulek Prosowy, dz.nr 110/1 i 110/4 obr 0015 w Toruniu.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.02.2023r, po zapoznaniu się z w/w projektem, niniejszym informujemy, iż na odcinku 1 – 2 projektowanej inwestycji, znajduje się istniejąca kanalizacja kablowa 4 otworowa z kablami światłowodowymi i miedzianymi. W związku z tym na wskazanym odcinku w załączniku mapowym należy, kanalizację kablową zabezpieczyć rurami ochronnymi Ø160.

1. Prace ziemne prowadzone w pobliżu urządzeń Netii S.A. wykonać sposobem ręcznym (łopatą).
2. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń urządzeń telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas prowadzenia robót.
3. Prace przy rozwiązywaniu skrzyżowań i zbliżeń urządzeń prowadzić pod nadzorem pracownika Netii S.A. Rejon Toruń (nadzór jest płatny według stawek Netii S.A.).
4. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.
5. Netia S.A. nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Wszelkie ewentualne zakłócenia i przerwy w łączności wynikające z awarii powstałych na skutek prowadzenia robót obciążają wykonawcę (inwestora).
7. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netii S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 66 94 lub +48 22 701 15 11 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;
8. Wykonawca (inwestor) zobowiązany jest zgłosić o terminie rozpoczęcia robót ziemnych oraz przedstawić harmonogram prac z pięciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Legionów 119 w Toruniu (tel-22/352 66 94, fax -56/6600250).





9. Trasę kabli Netii S.A. naniesiono kolorem pomarańczowym zgodnie z inwentaryzacją.
10. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, należy zgłosić do odbioru.
11. Wszelkie koszty związane z wydaniem warunków technicznych, przebudową, nadzorem (nadzór techniczny przedstawiciela Netii płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury Netii ponosi inwestor.

**Wykonawca zobowiązany jest także przeprowadzić kalibrację potwierdzającą drożność kanalizacji teletechnicznej po wykonanych pracach w obrębie infrastruktury Netia S.A. w obecności przedstawiciela Netia S.A.**

**Załączniki:**

Pismo przewodnie.  
Uzgodnienie.  
Załączniki mapowe.

Z poważaniem

Przedstawiciel Netia S.A.  
WALDEMAR WACHOWSKI