

Uwagi:
- wszystkie rurociągi ogrzewania podłogowego pokazane na rzucie kondygnacji wykonać z rur Uponor Comfort Pipe Plus o średnicy 16x2,0mm.
- pozostałe rurociągi oraz wszystkie rurociągi ogrzewania grzejnikowego pokazane na rzucie kondygnacji należy wraz z izolacją umieścić w rurach osłonowych typu PESZEL i prowadzić w warstwie izolacyjnej podłogi na gruncie.
- wszystkie podejścia do grzejników wykonać z rur Uponor MLC 16x2,0.

0.11_f
11,77 m² VA 150

- przykład dla podłogi grzewczej w pomieszczeniu nr 0.11 część f o powierzchni 11,77 m² , wariant ułożenia - ślimak, odstęp między rurami 150mm.

7		1	
6		1	szt.
5	Zawór mieszający obrotowy z siłownikiem dostawa Daikin	1	szt.
4	Naczynie przeponowe N80 Reflex	1	szt.
3	Pojemnościowy podgrzewacz CWU SGW(S) MAXI 300 GALMET	1	szt.
2	Zbiornik buforowy nieemaliowany bez wężownicy SG(B) 300l GALMET	1	szt.
1	Jednostka wewnętrzna pompy ciepła Hydrosplit *EPRA16DW17* firmy Daikin	3	szt.

Nazwa obiektu:	"PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMICACH POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE O NR EW. 95/16 W RADOMICACH W GMINIE LIPNO"		
Adres:	RADOMICE 102, 87-600 LIPNO		Format: A1
Inwestor	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO RADOMICE 102, 87-600 LIPNO		Nr Ark.: 1/1
Tytuł rys.:	INSTALACJE GRZEWCZE - RZUT PODDASZA	Skala:	1:50
		Nr rys.: 2	Str:
Branża:	Sanitarna	Data:	Podpis:
Projektant:	Piotr Nakonowski ABU-IX-8386-5/126/88 Wk	28.06.2024r	
Sprawdzający:	Włodzimierz Głowacki WBPP-AN-8386-5/68/83 Wk	28.06.2024r	
Asyst. projektanta:	Andrzej Bojanko	28.06.2024r	