Uwagi:
- wszystkie rurociągi ogrzewania podłogowego pokazane na rzucie kondygnacji wykonać z rur Uponor Comfort Pipe Plus o średnicy 16x2,0mm.
- wszystkie rurociągi ogrzewania grzejnikowego pokazane na rzucie kondygnacji należy wraz z izolacją umieścić w rurach osłonowych typu PESZEL i prowadzić w warstwie izolacyjnej podłogi na gruncie.
- wszystkie podejścia do grzejników wykonać z rur Uponor MLC 16x2,0.

0.11_f 11,77 m² VA 150 - *przykład dla podłogi grzewczej w pomieszczeniu nr 0.11 część f o powierzchni 11,77 m² , wariant ułożenia - ślimak, odstęp między rurami 150mm.*

Nazwa obiektu:	"PROJEKT ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMICACH POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE O NR EW. 95/16 W RADOMICACH W GMINIE LIPNO"			
Adres:	RADOMICE 102, 87-600 LIPNO			Format: A1
Inwestor	BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO RADOMICE 102, 87-600 LIPNO			Nr Ark.: 1/1
Tytuł rys.:	INSTALACJE GRZEWCZE - RZUT PARTERU		Skala:	1:50
			Nr rys.: 1	Str:
Branża:	Sanitarna		Data:	Podpis:
Projektant:	Piotr Nakonowski	ABU-IX-8386-5/126/88 Wk	28.06.2024r	
Sprawdzający:	Włodzimierz Głowacki	WBPP-AN-8386-5/68/83 Wk	28.06.2024r	
Asyst. projektanta:	Andrzej Bojanko		28.06.2024r	