
20-296/1
20-218/3
20-21
dr
m2
m1
i1
k2
t1
rmp
ch.kb.
ch.bt.
ib
bt.
gl
wo40
wo110
wo
w
kl
k
e
sm
154.51
154.58
154.2
153.4
163.7
153.7
154.5
154.68
153.9
154.04
163.5
152.98
162.6
153.1
152.41
152.0
152.95
152.78
152.8
OZNACZENIA:
Wymiennik pionowy
GEO FF PRO+ HDPE100 RC Pn-12,5 240x100mb
Obszar oddziaływania sondy min. 8m
Studnia rozdzielaczowa ENERGEO
typ NEW BRADO 446RB z rotametrami 8-38l/min
Rura dobiegowa
HDPE100 PN-10 Ø63x3,8
Rura rozprowadzająca
HDPE100 RC PN-12,5 Ø40x3,0
Rury prowadzić i łączyć zgodnie z wytycznymi PORT PC
RODZAJ OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNO-BIUROWEGO W WIELICZKACH
ADRES
19-411 Wieliczki, ul.Lipowa 16, dz. nr 268/2
INWESTOR
BRANŻA
INSTALACJE SANITARNE
PODPIS
mgr inż Dariusz Wasążnik
upr. bud. nr LOD/1053/PWOS/08
RYSUNEK
PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA DOLNEGO ŹRÓDŁA DO POMPY CIEPŁA
SKALA - 1:500
DATA - Grudzień 2022
NR RYS. - 03