

I.271.13.2024

Gostyn, 24.05.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/927438>

Do  
Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podleśnej w Gostyniu”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** Prosimy o podanie parametrów siatki z geowłókniny, którą należy wbudować w nawierzchnię?

**Odpowiedź:** Należy stosować geosiatkę z włókien szklanych, przesączonych asfaltem o parametrach:

Parametr	Wartość
Materiał	Włókno szklane
Wydłużenie	Max. 3,0
Ilość wiązek włókna na 1 mb : - wszerz - wzdłuż	51+/-2 48+/-2
Wytrzymałość na rozciąganie [ kN/m ] - wszerz - wzdłuż	min. 120 min. 120

**Pytanie nr 2:** Prosimy o podanie rodzaju i wymagań jakie musi spełnić mieszanka mineralno-asfaltowa?

**Odpowiedź:**

Na warstwę ścierną należy przyjąć beton asfaltowy AC11S wymagania jak dla KR-3 zgodnie z WT-2  
Na warstwę wiążącą należy przyjąć beton asfaltowy AC16W wymagania jak dla KR-3 zgodnie z WT-2

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**