

# Obliczanie klasy ochronności wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chałubińskiego 42

**Numer projektu:** 12/2022  
**Data:** 6.4.2022  
**Projektant:** Biuro Projektowe Instalacji Elektrycznych mgr inż. Michał Adameczyk  
**Budowa:** Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej, na terenie działek nr 275/1, 275/2 w miejscowości Jaroszewo, Gm  
**Inwestor:** Gmina Żnin  
**Zleceniodawca:** Gmina Żnin

## 1. Obliczenie Nc.

### (A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

A1. Ściany	Lany, zbrojony beton; metalowa fasada	5,00
A2. Konstrukcja dachu	Drewno	0,10
A3. Pokrycie dachu	Błacha	2,00
A4. Zabudowa dachu	Urządzenia elektryczne	0,20

$$A = A1 \times A2 \times A3 \times A4 = 0,20000$$

### (B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkańców	Przeciętna możliwość paniki	0,10
B2. Wyposażenie wnętrza	Palne	0,20
B3. Wartość wyposażenia	Szczególnie wartościowe wyposażenie	0,10
B4. Systemy bezpieczeństwa	Automatyczna instalacja gaśnicza	10,00

$$B = B1 \times B2 \times B3 \times B4 = 0,02000$$

### (C) Skutki pożaru.

C1. Skutki dla środowiska	Żadne	1,00
C2. Wpływ na inne systemy	Żaden	1,00
C3. Inne szkody	Przeciętne	0,50

$$C = C1 \times C2 \times C3 = 0,50000$$

$$Nc = A \times B \times C = 0,00200$$

## 2. Obliczenie Nd.

Ng - gęstość wyładowań / km <sup>2</sup> / rok	<b>Ng = 2,50</b>
A - długość budynku	<b>A = 14 m,</b>
B - szerokość budynku	<b>B = 13 m,</b>
H - wysokość budynku	<b>H = 5,5 m.</b>

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m<sup>2</sup>]

$$Ae = A \times B + 6H \times (A + B) + 9 \times \pi \times H^2 = 1928,30$$

Ce - położenie budynku.

Ce = 0,50 - Budynek otoczony niższymi obiektami.

$$Nd = Ng \times Ae \times Ce \times 10^{-6} = 0,002410$$

# Obliczanie klasy ochronności wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chałubińskiego 42

## 3. Obliczenie wymaganego współczynnika skuteczności.

$E > 1 - N_c/N_d = 17,03 \%$

Konieczna klasa ochronności :

**Klasa IV + ochrona przeciwprzepięciowa.**