

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy postępowania na: „Zaprojektowanie i realizacja adaptacji hali nr VII dla celów produkcyjnych i montażu pieca hutniczego”.

1. Proszę o określenie czy istniejące w hali rozdzielnice żeliwne oraz PCV są przeznaczone do demontażu, a jeśli tak to czy istniejące okablowanie zasilające te rozdzielnice należy wykorzystać do nowoprojektowanych rozdzielnic obwodowych, czy też należy przewidzieć demontaż zarówno rozdzielnic jak i okablowania oraz montaż nowych rozdzielnic obwodowych i nowego okablowania.
 - **Istniejące rozdzielnice są przeznaczone do demontażu. Okablowanie z nowej rozdzielnicy SN i NN będzie doprowadzone do hali. Rozprowadzenie kabli do oświetlenia i gniazdek.**
2. Proszę o określenie wymogów oświetlenia podstawowego hali
 - **Oświetlenie podstawowe zgodne z normą dla hal produkcyjnych, pomieszczenia socjalne – na stały pobyt ludzi – należy ująć w opracowywanym PT.**
3. Proszę o określenie czy przewiduje się instalację oświetlenia awaryjnego
 - **Oświetlenie awaryjne zgodnie z normą powinno być – należy ująć w opracowywanym PT.**
4. Proszę o określenie czy system KD zabezpieczający pom. szafy serwerowej musi być spięty z istniejącym systemem, jeśli tak proszę o podanie jaki to system
 - **System KD – spięty z istniejącą instalacją – podłączenie nie jest objęte zakresem niniejszego zamówienia – Zamawiający wykona we własnym zakresie.**
5. Proszę o określenie czy monitoring wizyjny będzie niezależny czy połączony z istniejącym na obiekcie.
 - **Wykonawca odpowiada jedynie za wykonanie okablowania do wskazanego miejsca i zakończenie gniazdami. Montaż i podłączenie kamer Zamawiający wykona we własnym zakresie.**
6. Ze względu na zakres inwestycji wymagający dużego zaangażowania w celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 16.04.2024r.
 - **Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ – Zamawiający nie jest zobowiązany do wyjaśnienia powyższego.**
7. Czy na moment składania ofert trzeba również załączyć dokumenty : ubezpieczenie OC referencje wstępna umowa czy są to dokumenty, które składa się po wygraniu przetargu składane "na wezwanie" Zamawiającego
 - **Do złożenia dokumentów opisanych przez Zamawiającego w pkt. 18 i 19 SWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę/-ów, których oferta/-y zostały najwyżej ocenione.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.