



UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

**RYSunek Rozpatrywać z Opracowaniami
Brązowymi.**

- no przewodach wentylacyjnych kotłowni oraz przewodzących przez strop i ściany oddzielenie pożarowego stropowoc krokwi pęczniące Alfa FR Grille EI60
- przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E) tych elementów

OBJEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. ANTONIEGO z PADWY w URZĘDOWICACH NA DZ. NR EWID.: 2621			
PRZEMOT RYS: RZUT PIWNICY	SKALA 1:100	DATA 11.19	NR RYS. 1
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stefan Szwej	SPECJ. konst.bud.	NR UPR. 286/72	PODPIS: