

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Obiekt: **Roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. św Antoniego z Padwy w Urzejowicach**

Lokalizacja: **Działka nr ewid.: 2621 położona w Urzejowicach**

Kategoria obiektu: **IX**  
budowlanego

Obręb: **Urzejowice Nr0011 / Jednostka: Przeworsk-gmina 181406\_2**

Inwestor: **Szkoła Podstawowa w Urzejowicach  
im. Św. Antoniego z Padwy  
Urzejowice 542  
37-200 Przeworsk**

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

**mgr inż. Stefan Sz waj  
ul. Pułaskiego 7/329; 35-011 Rzeszów**

### **1.Przedmiot inwestycji**

Przedmiotem opracowania jest projekt robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Św. Antoniego z Padwy z zakresu wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w tym dostosowanie pomieszczeń do aktualnie obowiązujących wymagań w tym zakresie.

Przedmiotowy obiekt usytuowany na działce nr ewid.: 2621 położonej w Urzejowicach

### **2.Zakres robót**

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego  
poziom piwnicy:

- montaż ściany o klasie odporności ogniowej REI60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- montaż autonomicznych sygnalizatorów akustycznych reagujących na obecność dymu
- usunięcie wszystkich materiałów łatwopalnych i rozprzestrzeniających ogień z dróg ewakuacyjnych

poziom parteru:

- montaż ściany o klasie odporności ogniowej REI60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- montaż autonomicznych sygnalizatorów akustycznych reagujących na obecność dymu
- wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- wymiana okna bezklasowego na okno o klasie odporności ogniowej EI60
- wyposażenie drzwi wejściowych i okna na klatce schodowej w siłowniki elektryczne otwierające drzwi/okno po wykryciu alarmu
- usunięcie wszystkich materiałów łatwopalnych i rozprzestrzeniających ogień z dróg ewakuacyjnych

poziom I piętra:

- montaż ściany o klasie odporności ogniowej REI60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- montaż autonomicznych sygnalizatorów akustycznych reagujących na obecność dymu
- usunięcie wszystkich materiałów łatwopalnych i rozprzestrzeniających ogień z dróg ewakuacyjnych

poziom II piętra:

- montaż ściany o klasie odporności ogniowej REI60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- montaż autonomicznych sygnalizatorów akustycznych reagujących na obecność dymu
- demontaż okien bezklasowych na klatce schodowej szt.3 i montaż okien oddymiających szt.3
- usunięcie wszystkich materiałów łatwopalnych i rozprzestrzeniających ogień z dróg ewakuacyjnych

### **3.Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych.**

W stanie obecnym na terenie działki znajdują się budynek szkoły objęty opracowaniem oraz budynku wchodzące w skład zabudowy oświatowej /łącznik, sala gimnastyczna, budynek szatni sportowej. Na terenie przedmiotowej działki urządzony jest plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, boisko wielofunkcyjne oraz znajdują się utwardzone dojście - chodnik

#### **4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Nie przewiduje się żadnych robót budowlanych na zewnątrz budynku

#### **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;**

-ogólny instruktaż przed rozpoczęciem poszczególnych zakresów, elementów robót:

#### **6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

##### 6.1 Środki techniczne:

- zabezpieczenie terenu od dostępu osób trzecich a zwłaszcza dzieci (oznakowanie i ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi )
  - zabezpieczenia rusztowań
  - kaski ochronne, szelki, odzież ochronna dla robotników
  - środki gaśnicze
  - środki pierwszej pomocy medycznej
- Środki techniczne pierwszej pomocy umieścić w budynku tymczasowym wykonanym na czas prowadzenia robót ( barak składany z gotowych elementów) lub w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku istniejącym

##### 6.2 Środki organizacyjne:

- nadzór kierownika budowy
- informacja o telefonach alarmowych(pogotowia ratunkowego, straży pożarnej,
- policji )umieszczona w widocznym miejscu
- tablice informacyjne i ostrzegawcze

Opracował:

mgr inż. Stefan Sz waj