



Koniaczów, dnia 03.04.2023

Zn.spr.: S.270.1.3.2023

### **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Olchowa, odcinek D1 w km 0+000 – 0+560 oraz odcinek D2 w km 0+000 – 1+158 wpłynęło do Zamawiającego w dniu 29.03.2023 r. zapytanie, na które w oparciu o art. 284 ust.6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielono następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie:**

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 1.4.2, 1.5.2, 2.4.2, 2.5.2 należy wzmocnić podłoże georusztem o wytrzymałości 25x25 kN/m<sup>2</sup> natomiast projekcie (tj. opisie technicznym oraz rysunkach) należy wykonać podbudowę ze stabilizacji o Rm=2,5MPa. Prosimy o podanie jaki materiał należy przyjąć do wyceny.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wyceny wzmocnienie podłoża georusztem. Szczegóły zawiera zaktualizowana dokumentacja techniczna.

Z poważaniem  
Damian Rębacz  
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)

