

Znak sprawy: OB.271.3.2023

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej  
Gminy Bobowo

Bobowo, 31.03.2023 r.

**GMINA BOBOWO****ul. Gdańska 12****83-212 Bobowo**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 135 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, publikując je na stronie postępowania.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ:

**Pytanie 1:**

Proszę o wskazanie, które obiekty objęte są koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź 1:**

**Wykonawca jest zobowiązany wystąpić i uzyskać pozwolenie na budowę każdorazowo, kiedy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.**

**Pytanie 2:**

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający klasyfikuje przetarg jako dostawę, kiedy część obiektów objęta jest koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź 2:**

**Przepis art. 27 ust. 1 ustawy Pzp reguluje sposób określania przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy na zamówienie składają się równocześnie różne rodzaje zamówień: na usługi, dostawy lub roboty budowlane. W takim przypadku należy stosować przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia, którym są dostawy. Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla części obiektów, wynikają z konieczności realizacji przedmiotu głównego, stanowiąc jego niezbędne uzupełnienie.**

**Pytanie 3:**

Proszę o wskazanie mocy przyłączeniowych i mocy umownych wszystkich obiektów.

**Odpowiedź 3:**

**Poniższe zestawienie zawiera informacje o mocach umownych we wszystkich obiektach:**

Nazwa obiektu	Lokalizacja	Moc umowna (kW)
Przedszkole Publiczne w Bobowie	ul. Gdańska 17, Bobowo	11
Przedszkole Publiczne w Bobowie	ul. Gdańska 19, Bobowo	15
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bobowie	ul. Gdańska 15, 83-212 Bobowo	10; 6 (2 PPE)
Urząd Gminy Bobowo	ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo	11



Znak sprawy: OB.271.3.2023

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej  
Gminy Bobowo

Gminny Ośrodek Zdrowia	ul. Gdańska 11, 83-212 Bobowo	Brak danych
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobowie	ul. Gimnazjalna 20, 83-212 Bobowo	60, 21 (2 PPE)
Hydrofornia w Bobowie	ul. Rzeczna 42, 83-212 Bobowo	20
Świetlica wiejska w Bobowie (OSP)	ul. Gdańska 13, 83-212 Bobowo	14
Świetlica wiejska w Grabowie	Grabowo 39	7
Świetlica wiejska w Wysokiej	Wysoka 27	7
Świetlica wiejska w Jabłótku	Jabłótko 13	16,5
Świetlica wiejska w Grabowcu	Grabowiec 25	16
Przepompownia	ul. Ogrodowa, 83-212 Bobowo	7

**Pytanie 4:**

Na które obiekty Zamawiający posiada warunki przyłączenia? Wykonawca wnosi o ich udostępnienie.

**Odpowiedź 4:**

**Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączenia dla żadnego z obiektów.**

**Pytanie 5:**

Na które obiekty Zamawiający posiada umowy przyłączeniowe? Wykonawca wnosi o ich udostępnienie.

**Odpowiedź 5:**

**Zamawiający nie dysponuje umową o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (w zakresie wyższej niż obecna moc przyłączeniowa) dla żadnego z obiektów.**

**Pytanie 6:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 z dnia 21.03.2023 – „Opłaty związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej będą ponoszone przez Wykonawcę.” Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jak oszacować ten koszt? W ocenie Wykonawcy nie jest to możliwe na etapie składania ofert, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt ten ponoszony jest przez podmiot przyłączany.

**Odpowiedź 6:**

**Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji w terenie w celu prawidłowego oszacowania kosztów. Termin wizji w terenie można umówić kontaktując się z podinspektorem ds. Inwestycji - Sandrą Czubek drogą mailową – [sandra.czubek@bobowo.pl](mailto:sandra.czubek@bobowo.pl) .**

**Pytanie 7:**

Publiczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjalna 20 - plac zabaw  
- w pfu jest przewidziana instalacja 25kW, docelowo ma powstać 50kW,  
co z pozwoleniem na zajęcie utwardzonego terenu przy placu zabaw?  
- co z dostępem do internetu?

**Odpowiedź 7:**



**POLSKI  
ŁAD**

**BGK**  
BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

Znak sprawy: OB.271.3.2023

*Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej  
Gminy Bobowo*

**Pozwolenie na zajęcie utwardzonego terenu przy placu zabaw będzie do uzgodnienia na etapie projektowania instalacji.**

**Internet jest dostępny w budynku szkoły.**

**Pytanie 8:**

Publiczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjalna 20 - 100kW

- czy sala gimnastyczna posiada pomiar półpośredni?

**Odpowiedź 8:**

**Moc przyłączeniowa w wysokości 60 kW wskazuje, że nie jest to pomiar półpośredni.**

**Zastępca Wójta  
Elżbieta Ratyńska**