



GMINA  
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Aleksandrów Kujawski, dnia 24.05.2024 r.

**ZP.271.6.2024.EW**

### **Zapytanie nr 3**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 24.05.2024 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.6.2024.EW pn. „Rozbudowa istniejącego placu zabaw o huśtawkę, zjazd linowy, urządzenie street workaut, zestaw zabawowy ławki w ilości 3 szt. w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Czy w ramach zadania należy wykonać nawierzchnie bezpieczne ? Jeśli tak to proszę o podanie rodzaju oraz ilości.

**Odpowiedź:** W ramach zadania należy wykonać nawierzchnie bezpieczne z piasku lub żwiru o wielkości ziarna od 0,25 do 8mm, nawierzchnię wykonać pod urządzeniami w których wysokość upadku  $\leq 2m$ , grubość nawierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 oraz dokumentacją techniczną.

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Olszewski*