



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 03.02.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 39

1. Czy Zamawiający może udostępnić dokumentacją rysunkową w wersji edytowalnej (pliki dwg) w celu ułatwienia wykonania przedmiarów niezbędnych do prawidłowej wyceny?

Odp. Zamawiający nie może udostępnić plików w wersji edytowanej dwg. Nie stanowią one kompletu dokumentacji i nie były pod tym kątem weryfikowane. Dokumentację projektową stanowią pliki dokumentacji projektowej dołączone do dokumentacji postępowania.

2. Czy Zamawiający może udostępnić skan mapy dołączonej do decyzji o wycince drzew. Mapa załączona w dokumencie: Zał. nr 9 OPZ_Decyzja o wycince drzew, jest „ucięta”.

Odp. Nie jest ucięta- pdf składa się z dwóch stron-proszę otworzyć stronę nr 2. Jednocześnie Zamawiający prosi o uważne sprawdzanie dokumentacji przed zadaniem pytania.

3. Analizując projekt zagospodarowania terenu, zwróciliśmy uwagę, że 2 klony mają zostać przesadzone tj. drzewo nr 8 i 9. Przesadzanie drzew na krawędź skarpy nie jest najlepszym rozwiązaniem, dodatkowo, korona drzewa nr 8 jest na tyle duża że znacznie zawęzi i tak już wąski dojazd na plac budowy. Czy Zamawiający przewiduje inną lokalizację przesadzenia drzew niż miejsca wskazane w dokumentacji?

Odp. Brak w projekcie zagospodarowania opisanej sytuacji. Zamawiający prosi o uważne sprawdzanie dokumentacji przed zadaniem pytania.

4. Proszę o określenie które elementy małej architektury będące w kolizji z planowaną inwestycją mają zostać zdemontowane i zutilizowane, a które zdemontowane i przekazane Zamawiającemu lub zamontowane w innym miejscu.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową

5. Proszę o potwierdzenie informacji odnośnie dostępnej mocy przyłączeniowej na cele budowy.

Odp. Dostępna moc przyłączeniowa przychodni – wymagane zamontowanie układu pomiarowego z podlicznikiem na potrzeby budowy w ramach istniejącej instalacji i przyłącza budynku Przychodni.

6. Proszę o informację, czy we wskazanym na wizji lokalnej miejscu lokalizacji zaplecza budowy jest możliwość podłączenia się do kanalizacji?

Odp. Zamawiający nie wskazuje miejsca lokalizacji zaplecza budowy ani możliwości podłączenia do niego wymaganych mediów – należy to do zakresu Wykonawcy.

7. Plan zabezpieczeń wykopu dla wariantu alternatywnego tj. ścianka berlińska w zakresie przekroju B-B – ścianka typu „A” wg. rysunku W-2 przewiduje wykonanie ściągów łączących poziomy oczepek z ścianą budynku istniejącego – czy Zamawiający potwierdza możliwość wykonania ściągów wg. zamieszczonego w



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

dokumentacji przetargowej sposobu – tj. czy będzie możliwy dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na długości projektowanej ścianki?

Odp. Brak w projekcie opisanej sytuacji. Zamawiający prosi o uważne sprawdzanie dokumentacji przed zadaniem pytania.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl