




**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
W Gorlicach**

PZ.5580.12.2021



Gorlice, dnia 10 luty 2022 r.

DECYZJA Nr 06/2022

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490 – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052 – zwanej dalej k.p.a.)

Nakazuję

**w budynku Miejskiego Przedszkola nr 8 w Gorlicach, ul. Hallera 17, 38-300
Gorlice, wykonanie następujących obowiązków:**

Obowiązek nr 1: Dokonać wydzielenia pożarowego klatek schodowych od reszty budynku i wyposażać je w urządzenia służące do usuwania dymu i gazów pożarowych.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869),
- § 15 ust. 1 pkt. 4, § 3 ust. 1, 2 i 3, § 4 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67),
- § 245 pkt. 2, § 256 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustaliam na: 31.12.2022 r.

Uzasadnienie

W dniu 08.12.2021 r. na podstawie upoważnienia z dnia 26.11.2021 r. znak: PZ.5580.12.2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach na terenie Miejskiego Przedszkola nr 8 w Gorlicach, ul. Hallera 17,

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach
Podane dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej sprawy i przetwarzane na podstawie przepisów prawa UE/polskiego.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja na <https://www.gov.pl/web/kppsp-gorlice>,
BIP: <https://bip.malopolska.pl/kwpsprakow>, tablicy inf. w KP PSP w Gorlicach

38-300 Gorlice, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 08.12.2021 r. znak PZ.5580.12.2021, protokół został podpisany przez Pana Sławomira Kowalskiego – Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach, który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 30.12.2021 r. znak PZ.5580.12.2021 zawiadomiono Urząd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice, o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Stan faktyczny w kontrolowanym obiekcie w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości był następujący:

1. Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia nr 4 wynosi 24.5 m. (Przekroczenie normy o ponad 100%, w związku z czym Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach wydał decyzję nr 100/2021 z dnia 15.12.2021 r. nakazującą zaprzestanie użytkowania wymienionego pomieszczenia w trybie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.).
2. Klatki schodowe służące do ewakuacji z I-go piętra nie zostały wydzielone pożarowo i nie zostały wyposażone w urządzenia służące do usuwania gazów i dymów pożarowych.
3. Nie przedstawiono do wglądu protokołu z czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu – w dniu 28.12.2021 r. kontrolowany przedstawił brakujący dokument.

Dowodem na zaistniałe nieprawidłowości jest protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych, gdzie na stronie 4 w punkcie 13 opisano przedmiotowe nieprawidłowości.

Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym. Wykonanie obowiązku zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru na pozostałe części obiektu.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Ponadto informuję, że określając termin realizacji decyzji oraz uzależniając ten termin od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji.

Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. Po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone.

2. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
3. W dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest właścicielem budynku.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach (ul. 11 Listopada, 38-300 Gorlice), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tuż. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. kpt. mgr inż. Waldemar Krok
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP

Otrzymują:

- 1) Urząd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38 300 Gorlice,
- 2) aa.

GG

