



Warszawa, 27.03.2024 r.

**Informacja o pytaniach do postępowania**

- Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1  
Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141
- Nr postępowania:** WIM.ZP.3.2024
- Nazwa postępowania:** **„Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Wołoskiej 141.”**
- Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt (wariant 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dot. postępowania przetargowego, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

**Pytania z dnia 25.03.2024**

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne? Prosimy o podanie kryteriów równoważności?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Kryteria równoważności modułów zostały zawarte w projekcie

Kryteria równoważności falowników:

L.p.	Dane charakterystyczne	Wartość
1	Moc czynna znamionowa	50 kW
2	Moc DC	≥ 100 kW
3	Typ inwertera	beztransformatory
4	Gwarancja	5 lat
5	Zakres napięcia roboczego	200-1000V
6	Maksymalne napięcie wejściowe	1100 V
7	Liczba MPPT	≥ 4
8	Maks. prąd na MPPT	≥ 30 A
9	Komunikacja	RS485, WLAN, Ethernet, MBUS, DATA LOGGER TEGO SAMEGO PRODUCENTA
10	Chłodzenie	Powietrzem

W Związku z wystąpieniem przesłanki o której mowa w art. 286 ust.6 termin składania ofert ulega zmianie.

Sporządził:  
Łukasz Jerzy Dąbrowski  
St. specjalista ds. zamówień publicznych