



Legenda	
Symbol	Nazwa
	Złącze kablowe z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu
	Rozdzielnica główna RG
	Główna szyna uziemiająca GSU
	Bednarka FeZn 25x4
	Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Zestawienie pomieszczeń		
nazwa pom.	rodz. posadz.	pow.(m ²)
1.1 komunikacja	plytki ceram.	11,70
1.2 szatnia	plytki ceram.	17,00
1.3 pom.sanitariatów	plytki ceram.	15,90
1.4 magazynek	plytki ceram.	9,40
1.5 szatnia	plytki ceram.	16,60
1.6 pom.sanitariatów	plytki ceram.	15,90
1.7 korytarz	plytki ceram.	3,20
1.8 toaleta	plytki ceram.	3,90
1.9 sala rekreacyjna	plytki ceram.	111,10
1.10 pom.socjalne	plytki ceram.	6,50
RAZEM (pow. użytkowa)		211,20

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodny z PN-HD 60364-4-41

Temat	
BUDYNEK SZATNIOWY Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM	
Adres budowy rejon ul. Płażowej, Środa Wlkp. działka nr ewid. 244	Skala: 1:100
Inwestor Gmina Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.	E-01
Nazwa rysunku WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I UZIEMIENIA	
projektant:	
MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI NR EWID.: WKP/0193/P00E/13	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA ŚRODA WLKP. LISTOPAD 2021 r.	