

Zasilanie z złącza ZK-Enea

Wyłącznik główny

Obwód nr 1  
Ochrona przechwipięciowa

Obwód nr 2

Obwód nr 3  
Rezerwa

Obwód nr 4  
Bojler 130l  
Pom. 1.3  
2,0kW

Obwód nr 5  
Bojler 130l  
Pom. 1.4  
2,0kW

Obwód nr 6  
Pom. sanitariatów 1,2, Szatnia1,2  
Gniazda 230V  
2,0kW

Obwód nr 7  
Magazynek, Komunikacja, Korytarz, Toileta  
Gniazda 230V  
2,0kW

Obwód nr 8  
Grzejnik elektryczny  
Pom.1.1 Komunikacja  
0,9kW

Obwód nr 9  
Grzejnik elektryczny  
Pom 1.2 Szatnia  
1,2kW

Obwód nr 10  
Grzejnik elektryczny  
Pom 1.3 Pom. sanitariatów  
1,1kW

Obwód nr 11  
Grzejnik elektryczny  
Pom 1.4 Magazynek  
0,7kW

Obwód nr 12  
Grzejnik elektryczny  
Pom 1.5 Szatnia  
1,2kW

Obwód nr 13  
Grzejnik elektryczny  
Pom 1.6 Pom. sanitariatów  
1,1kW

Obwód nr 14  
Grzejnik elektryczny  
Pom 1.7 Korytarz  
0,2kW

Obwód nr 15  
Grzejnik elektryczny  
Pom 1.8 Toileta  
0,2kW

Obwód nr 16  
Rezerwa


Obwód nr 17  
Rezerwa

Obwód nr 18  
Oświetlenie  
Pom. 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8  
1,0kW

Obwód nr 19  
Oświetlenie  
Pom. 1.4, 1.5, 1.6  
1,0kW

Obwód nr 20  
Rezerwa

Rozdzielnica RG- II ETAP INWESTYCJI



Obwód nr 21  
Podgrzewacz wody 1  
Pom.1.10 Pom. socjalne  
2,0kW

Obwód nr 22  
Podgrzewacz wody 2  
Pom.1.10 Pom. socjalne  
2,0kW

Obwód nr 23  
Podgrzewacz wody 3  
Pom.1.10 Pom. socjalne  
2,0kW

Obwód nr 24  
Gniazda 230V  
Pom. socjalne  
2,0kW

Obwód nr 25  
Gniazda 230V  
Sala rekreacyjna  
2,0kW

Obwód nr 26  
Gniazda 230V  
Taras  
2,0kW

Obwód nr 27  
Kurtyna powietrzna  
2,0kW

Obwód nr 28  
Grzejnik elektryczny  
Pom. 1.9 Sala rekreacyjna  
1,56kW

Obwód nr 29  
Grzejnik elektryczny  
Pom. 1.9 Sala rekreacyjna  
1,56kW

Obwód nr 30  
Grzejnik elektryczny  
Pom. 1.9 Sala rekreacyjna  
1,56kW

Obwód nr 31  
Grzejnik elektryczny  
Pom. 1.9 Sala rekreacyjna  
1,56kW

Obwód nr 32  
Grzejnik elektryczny  
Pom. 1.9 Sala rekreacyjna  
1,56kW

Obwód nr 33  
Grzejnik elektryczny  
Pom. 1.10 Pom. socjalne  
0,45kW

Obwód nr 34  
Oświetlenie  
Pom. 1.8; 1.10  
1,0kW

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S  
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
zgodny z PN-HD 60364-4-41

Temat	
BUDYNEK SZATNIOWY Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM	
Adres budowy	rejon ul. Płatowej, Środa Wlkp. działka nr ewid. 244
Investor	Gmina Środa Wlkp. ul. Deszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Nazwa rysunku	E-05
ROZDZIELNICA RG – SCHEMAT IDEOWY	
p r o j e k t o w t.	
mgr inż. PAWEŁ SZARAŃSKI nr ewid.: WKP/093/PDE/13	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
ŚRODA WŁKP. LISTOPAD 2021 r.	