


Poziom porównawczy 88,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	91,53	91,53	91,53	91,53
Rzędna terenu istniejącego	91,53	91,53	91,53	91,53
Rzędna osi rurociągu [m]	90,00	90,00	90,00	90,00
Zagłębienie osi rurociągu	1,53	1,53	1,53	1,53
Odległości [m]	1,25	5,90	23,95	2,92
Średnice, materiał	PE100 SDR17, 63x3,8	PE100 SDR17, 63x3,8	PE100 SDR17, 63x3,8	PE100 SDR17, 63x3,8
Długość trasy [m]	0,00	8,28	54,89	78,84



istn. kabel energ. NN ø20 Ro=90,10
istn. rur. ø110 Ro=89,60

Temat	
BUDYNEK SZATNIOWY Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM	
Skala:	
Adres budowy	
rejon ul. Płazowej, Środa Wlkp. działka nr ewid. 244	
Rys. 5	
Inwestor	
Gmina Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.	
Nazwa rysunku	
PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIAŁOWEJ	
p r o j e k t a n t:	
Ewa Lisiewicz upr. nr 562/87/Pw	
O p r a c o w a ł:	
Jerzy Ritter	
BRANŻA: SANITARNA	
ŚRODA WŁKP. LISTOPAD 2021 r.	