

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu w trybie podstawowym za zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bączka – Kunina (Potok), Homrzyńska, Frycowa”.

Urząd Gminy Nawojowa zgodnie z art. 286 ust 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE NR 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji, tj. w przedmiarze oraz projekcie PZT ujęte są studzienki tworzywowe fi425, natomiast w projekcie budowlanym oraz na profilach studzienki fi600. Które ostatecznie mają być zastosowane? Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego wraz z rysunkami szczegółowymi (w tym przejścia kanalizacją nad ciekami - estakada w rurze stalowej DN500).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do wyceny jako prawidłowe należy przyjąć średnice studni zgodne z projektem budowlanym, tj. fi 600mm. W przedmiarze omyłkowo uwzględniono średnice studni jako fi 425mm. Ponadto w załączeniu przesyłamy rysunki szczegółowe wykonania podwieszeń nad dnem potoku "Bączanka" w km 0+792 oraz 1+012.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie powodują zmiany treści SWZ. Termin składania ofert zostaje nie zmieniony. Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenia Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/nawojowa>
2. A/a

WOJT

dr inż. Stanisław Kielbasa