




WIDOK OD STRONY
WYCIĄGU / NAWIEWU




DP 6/9 X Pool
LEWA STRONA OBSŁUGOWA/SERWISOWA



WIDOK OD STRONY
CZERPNI / WYRZUTNI



FUNDAMENTY - WIDOK Z GÓRY
(MINIMALNE WYMIARY PŁASZCZYZNY POSADOWIENIA)




UWAGA:

1. W przypadku zastosowania wymienników wodnych lub freonowych (nagrzewnie, chłodnice) poza obrysem centrali znajdują się króćce przyłączeniowe o długości do 150 mm.
2. Centrale DP wyposażone są w klamki, uchwyty oraz króćce tac ociekowych wystające 50 mm poza obrys urządzenia.
3. Wszystkie centrale basenowe typu DP Pool posiadają fabrycznie zamontowaną rozdzielnicę zasilającą - sterującą na zewnętrznej elewacji urządzenia, poza obrysem centrali.
4. Rzeczywistą masę urządzeń potwierdzić z kartą doborową, masa centrali $\pm 10\%$.
5. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
6. Strony obsługowe centrali zgodnie z poniższym schematem:

Prawa



Lewa



TÜV
EN-1886

TÜV
EN-13053

2014/68/UE

CE ISO 9001 PZH

CENTRALA DP 6/9 X Pool
OPIS TECHNICZNY
WIDOK OD FRONTU

Sporządził

inż. Dawid Siedlecki

20-03-2023

Dan-Poltherm
Kierujemy powietrzem

DP 6/9 X Pool SL EC