



G M I N A P R Z Y S T A J Ń

ul. Częstochowska 5

42-141 PRZYSTAJŃ

NIP: 574-20-55-766

tel: +48 (034) 319-11-53, fax: +48 (034) 319-17-32

REGON: 000548689

e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Przystajń, dnia 03.02.2023 r.

RI-KR.271.2.2022

Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń – etap II

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z:

- art. 284 ust. 2

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanego systemu oświetleniowego przez cały okres obejmowania rękojmi na zasadach opisanych w pkt 4.2.2 Programu funkcjonalno-użytkowego.

Odp: Zamawiający potwierdza zapis o świadczeniu usługi konserwacji w ramach gwarancji i rękojmi zgodnie z opisem w pkt. 4.2.2. dokumentu PFU.

2. W przedmiarze robót jako zakres zadania wskazano wykonanie kompletnych pomiarów fotometrycznych dla 5 lokalizacji. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach pomiarów fotometrycznych należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia czy też pomiary luminancji oświetlenia.

Odp: Pomiary parametrów oświetlenia na drogach wykonuje się w zależności od klasy drogi. Zamawiający wskaże 5 lokalizacji dla wykonania pomiarów oświetlenia po wykonaniu wymiany opraw. Należy przewidzieć że Zamawiający wskaże drogi o klasie w której obowiązywać będzie pomiar luminancji.

**/-/ Henryk Mach
Wójt Gminy Przystajń**