


T1/2							
26	27	28	29	30	31	32	33
Kuchnia elektryczna	Zasilanie rolet	Zasilanie rolet	Zasilanie GPD wyposażonej w UPS	Elektryczna bateria	Elektryczna bateria	Rezerwa	Jedn. zewn. klimatyzacji
0.6.3	0.6.11-15	0.6.16-27	SMX3000R MHV2UNC 3,0kVA, 10min	umywalkowa 0.6.16-0.6.28	umywalkowa 0.6.5 0.6.16-0.6.28		M50E-42HFNB-Q pom: 0.8.7; 0.8.8; 0.8.11
							M50E-42HFNB-Q pom: 0.8.7; 0.8.8; 0.8.11



← sygnał 12V DC (Enable) z centrali wentylacyjnej CNW600 wyjście W6

<b>SIGMA</b>		pracownia projektowa		ul. Wrocławska 1a, 56-300 Milicz	
www.sigmaprojekt.eu		pracownia@sigmaprojekt.eu		architekt Piotr Musielak 601305335	
Temat:	ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA CELE ŻŁOBKA NA TERENIE DZ. NR 103 AM 16 OBRĘB MILICZ UL. GRUNWALDZKA 1, 56-300 MILICZ				
Projektował:	---	Data: III 2018	Nr upraw.: ----	Podpis:	
Sprawił:	mgr inż. Piotr Palma	Data: III 2018	Nr upraw.: 176/DOŚ/15	Podpis:	
Obiekt:	Budynek oświatowy DZ. NR 103 AM 16 OBRĘB MILICZ		Stadium: Projekt Budowlany		
Inwestor:	GMINA MILICZ		Branża: Elektryczna	Skala: -	
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICY T1/2			Nr rys.: E-8	
Copyright © by SIGMA Wszelkie prawa zastrzeżone Reproduction without permission is prohibited					