

Miejsce Piastowe, 22.03.2021r.

Znak sprawy: ZP.271.2.1.2021

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Niżna Łąka, Wrocanka, Miejsce Piastowe, Rogi, Widacz Zalesie Targowiska”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dn.11.03.2021r.

Pytanie 1 – Czy można zastąpić słup SAL-6h zabezpieczony przed utlenianiem metoda anodowania na słup lakierowany proszkowo.

Odp. W wyjaśnieniu do zestawienia materiałowego przedstawione są parametry projektowanych słupów tj. słup aluminiowy typu SAL-5 oraz SAL-6 anodowany oksydowany kolor C-32 **lub równoważny** tj. słup wykonany jako odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium oksydowany w kolorze Szampańskim o wysokości 5m oraz 6m. Słup winien być montowany na betonowych prefabrykowanych fundamentach.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.