

Sosnowiec, dnia 16.07.2021r.

Znak sprawy:
WGK-RIT.6630.158.2021

Pełnomocnik:
Pan Bartłomiej Mucha
BM BUDOWA Sp. z o.o.
ul. Kolista 25
40-486 Katowice
e-mail: biuro@bmbudowa.pl

dotyczy: pisma z dnia 18.05.2021r. (data wpływu 20.05.2021r.), uzupełnionego w dniu 14.07.2021r.

Uprzejmie informuję, że w rejonie wskazanym na załączonych podkładach geodezyjnych - **teren położony w Sosnowcu przy ulicy Modrzewiowej** - przebiega sieć oświetlenia ulicznego, stanowiąca własność Gminy Sosnowiec. Orientacyjny przebieg sieci wkreślono kolorem czerwonym. W związku z projektowaną przebudową kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczność zabezpieczenia kabla oświetleniowego w rejonie budowy. Wszelkie kolizje należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. kable, kolidujące z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć rurami DVK lub dwudzielnymi, końce rur zabezpieczyć przed zamuleniem,
2. prace ziemne w pobliżu urządzeń własności Gminy Sosnowiec należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego w sposób wykluczający ich uszkodzenie,
3. w przypadku uszkodzenia kabla nie dopuszcza się stosowania muf kablowych. Kabel należy wymienić na nowy na całej długości przęśta,
4. niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac na czynnych urządzeniach sieci oświetlenia ulicznego,
5. wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami - na koszt Inwestora,
6. prace należy wykonać pod nadzorem SPIE Elbud Gdańsk S.A. (telefon kontaktowy 605 059 587).

Ponadto informuję, że w ww. rejonie brak jest gminnej sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec.

Niniejszy dokument (pismo wraz z załącznikiem mapowym nr 1) ważny jest w okresie jednego roku.

Załącznik:

1. podkład geodezyjny - 1 egz.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej

Agnieszka Kowalska