

Sosnowiec, dnia 12.07.2021r.

WDR-I.7226.421.2021.WJ

BM Budowa Sp. z o.o.  
ul. Kolisty 25  
40-486 Katowice

Dot: pisma z dnia 21.06.2021r. w sprawie projektu odtworzenia nawierzchni dla zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu”.

W odpowiedzi na ww. pismo uzgadniam projekt odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym ul. Modrzewiowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu”, którą to dokumentację opracowali: P. Aleksandra Dubas, P. Dawid Świerszcz, P. Bartłomiej Mucha w czerwcu 2021r. pod warunkami:

- 1) Sposób odtworzenia nawierzchni po budowie ww. sieci, która ma przebiegać w sąsiedztwie budynków mieszkalnych po działkach dla których prawo do dysponowania nieruchomościami nie posiada Gmina należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych terenów lub podmiotami ich reprezentującymi oraz uzyskać od nich zgodę na prowadzenie prac w tych miejscach.
- 2) Miejsce naruszonej jezdni przy budynku nr 5 odtworzyć jak dla kategorii ruchu KR2 z wtórnym modułem odkształcenia w miejscu górnej powierzchni gruntu E2 min. 80 MPa.
- 3) Na długości naruszonej jezdni w miejscu odtwarzanego chodnika wraz z krawężnikiem przy posesji nr 5 uwzględnić odtworzenie warstwy ścieralnej do jej osi.

W celu wykonania przedmiotowych robót w terenie dla miejsc w pasie drogowym ul. Modrzewiowej należy wystąpić do tut. Wydziału z wnioskiem o jego zajęcie na ogólnych zasadach a na ul. Modrzewiowej (bocznej) do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu.

z upoważnienia  
NACZELNIKA WYDZIAŁU  
Kierownik Referatu  
Wydziału Drogi

  
mgr inż. Jolanta Górsz-Ręczka

**Załącznik:**

- 1) Projekt odtworzenia nawierzchni dla zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu” – 1 egz.