

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego w Sędziejowicach – Koloni”

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy, informuję, że wniesiono pytania dotyczące ww. postępowania.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców oraz modyfikuje treść SWZ:

#### **Pytanie 1**

Proszę o podanie środków przeznaczonych na to zadanie.

**Odpowiedź:** Informuję, iż zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp oraz zapisem pkt 4 działu XVI SWZ: *„Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.*

#### **Pytanie 2**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody typu natrysk o układzie warstw SBR gr 10-11 mm+ EPDM natrysk 2-3 mm na ET gr min. 35 mm, nawierzchnia poliuretanowa zgodna z obowiązującą normą PN – EN 14877:2014, która posiada:

- deklarację zgodności z PN-EN 14877:2014
- badania zgodne z DIN 18035-6:2014
- atest higieniczny
- certyfikat IAAF
- autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawiona przez producenta

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje aktualizacji załącznika nr 8 do SWZ – projekt budowlany, zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 6.

#### **Pytanie 3**

Czy Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na nawierzchnię, ma również ująć w wycenie usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez cały okres gwarancji?

**Odpowiedź:** Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie Wykonawcy w Dziale XXIII SWZ określono jako wynagrodzenie ryczałtowe, to łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu musi przewidzieć wszystkie czynności i okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić je w ofercie.

#### **Pytanie 4**

Proszę o wyjaśnienie, na jakim etapie będą wymagane dokumenty na nawierzchnię? Przed podpisaniem umowy czy przed wbudowaniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokumenty na nawierzchnię będą wymagane przed wbudowaniem.

#### **Pytanie 5**

Proszę o wyjaśnienie, projektowany piłkochwył ma mieć wysokość 4 m nad teren, czy siatka ma mieć wysokość 4 m?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że siatka ma mieć wysokość 4 m.

#### **Pytanie 6**

Podane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z normą. Proszę o uaktualnienie wymagań zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi dokumentami dlatego proszę o akceptację nawierzchni tożsamej z zaprojektowaną o następujących wynikach badań:

- Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm<sup>2</sup> (MPa) -1,1
- Wydłużenie względne przy zerwaniu, % -75
- Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % -36
- Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm -1,7
- Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g -0,6
- Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996)-4
- Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PT
  - nawierzchnia sucha 85
  - nawierzchnia mokra 59

Dodatkowo wnoszę o zmianie w wolumenie wymaganych dokumentów wykreślając certyfikat niepalności - zastępując go badaniem reakcji na ogień.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje aktualizacji załącznika nr 8 do SWZ – projekt budowlany, poprzez aktualizację szczegółowych wymagań dla nawierzchni poliuretanowej, dwuwarstwowej typu EPDM, o których mowa w pkt. 3.6.2 opisu technicznego:

<i>parametr</i>	<i>wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014 - 02</i>
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm <sup>2</sup> (MPa)	≥ 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 40

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra	80÷110 55÷110
Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)	≥ 150
Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g	≤ 4
Odporność po przyspieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm <sup>2</sup> - wydłużenie podczas zerwania, % - amortyzacja, % - multisport - lekkoatletyczna  - odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm <sup>2</sup> - zmniejszenie wytrzymałości, % - wydłużenie podczas zerwania po kolcach, % - zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %	≥ 0,4 ≥ 40 35÷44 typ SA35÷44 35÷50 typ SA35÷50  ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm - zmiana barwy, stopnie skali szarej	≤ 4 ≥ 3
Amortyzacja, %: - multisport	35÷44 typ SA35÷44
Odkształcenie pionowe, mm: - multisport - lekkoatletyczna	≤ 6 ≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, %	≥ 0,85

Ponadto informuję, iż Zamawiający dopuszcza zastąpienie certyfikatu niepalności badaniem reakcji na ogień z wynikiem potwierdzającym niepalność.

Powyższe odpowiedzi na zapytania są wiążące i stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a ich postanowienia pozostaną uwzględnione w stosownych dokumentach.

Załącznik:

- Zaktualizowany załącznik nr 8 do SWZ – projekt budowlany