



## GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom  
tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516  
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

### Strona internetowa Zamawiającego

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WliZP.271.13.2020.5	24.08.2020 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kostrza – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje jego treść wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1**

W dokumentacji jest rozbieżność. W projekcie na przekroju jest AC 11 S a w SST jest AC 8 S. Prosimy o określenie, który rodzaj jest właściwy.

#### **Odpowiedź 1**

Zgodnie z dokumentacją projektową rys. nr 2 ma być: warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S.

**Z-ca BURMISTRZA**

*Witkowski*  
**mgr inż. Wiesław Witkowski**

24.08.2020r. M. Kuczyński *Hyca*