



WZTAŚCENIE NR 1
DO DECYZJI DR. 7230.28.2022.M
& DNIA 03.02.2022

Z up. Wójta
mgr inż. Arkadiusz Malinowski
DYREKTOR ZAKŁADU KOMUNALNEGO
GMINY KOŚCIERZYNA
GMINA KOŚCIERZYNA
UL. STRZELECKA 9, 83-400 KOŚCIERZYNA
NIP GMINY KOŚCIERZYNA:
591-15-68-498
ZAKŁAD KOMUNALNY
GMINY KOŚCIERZYNA

OZNACZENIA
do projektu zagospodarowania terenu

Kanalizacja deszczowa

- D1, St1, St2 istniejąca studzienka kd
- Tr1 trójnik siodłowy Ø200 mm na bel. Ø500 mm
- Wyl1 istniejący wylot Ø500 do przebudowy na KPED 02.16
- St1, St3 proj. studzienka deszczowa Ø425 mm
- Wp1..Wp6 proj. wpust drogowy Ø500 mm z osadnikiem, pokrywa klasy D400
- St3 - St2 istn. odcinek kd do przebudowy z PVC Ø200 mm na Ø250 mm
- St4 - St3 istn. odcinek kd Ø200 mm

Kanalizacja ściekowa

- proj. odcinek kan. ściekowej ciśnieniowej PE Ø110 mm - przewiert sterowany pod dnem rzeki
- proj. odcinek kan. ściekowej grawit. PVC-U Ø200 mm - przejście nadziemne
- rura przewiertowa PE Ø160 mm PE100-RC, L=36 m
- rura ochronna stalowa Ø400 mm, L=12 m (obustronnie w gruncie umocnić ścianką czołową)
- połączenie czołowe z istn. przewodem ks Ø110
- Zł1 łuk segmentowy 90° - połączenie z istn. przewodem ks Ø110 za mostem
- S1 istn. studzienka kanalizacyjna
- St1..St2 proj. studzienka inspekcyjna Ø425 mm
- St3 proj. studzienka włączeniowa na istn. kolektorze ks

jednostka projektowa: HTH Michał Hirszt ul. Szafarowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthm@poczta.onet.pl		inwestor: GMINA KOŚCIERZYNA ul. Strzelecka 9 83-400 Kościerzyna	
Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G w miejscowości Łubiana			
branża: SANITARNA		stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
funkcja, imię i nazwisko Projektant mgr inż. Dariusz Żymierzykiewicz		numer i zakres uprawnień uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i wentylacyjnych do projektowania bez ograniczeń	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		PZT-1	1:500
			Styczeń 2022