
PROJEKT WYKONAWCZY
SANITARNA
REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ZW i CCW W TUNELU TECHNOLOGICZNYM SZPITALA
RZUT KANAŁU TECHNICZNEGO – SKRZYDŁO LEWE
Budynek Szpitala
ul. Szpitalna 16, 98 – 300 Wieluń
identyfikator działki: 101709_4.0013.30/13
mgr inż. Mariusz Kościelny
OPL/0546/POOS/09
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
ul. Szpitalna 16
98 – 300 Wieluń
07.2023
SKALA 1 : 100
1S–10
Stadium:
Branża:
Temat:
Nazwa czś.:
Obiekt:
Adres:
Projektant:
Inwestor:
instal
projekt
mgr inż. Mariusz Kościelny
ul. 18 Stycznia 744A
98 – 300 Wieluń
NIP 832 193 35 10
tel. 510215 840
Doprowadzenie zimnej i ciepłej wody użytkowej do budynku patomorfologii
ZK DN25
ZK DN32
ZK DN40
DN40st.oc
DN40/32PP
Filtr siatkowy typu FS–1 DN25
Wielofunkcyjny cyrkulacyjny zawór termostatyczny DN20
DN40/32PP
DN40/32PP
DN40st.oc
Poziom instalacji ZW i CCW na odcinku tuneli technicznych – tunel do patomorfologii wymieniony na nowy z rur PP DN50/40/25
ZK DN25
ZK DN32
ZK DN40
ZK DN32
ZK DN25
ZK DN50
DN50/40PP
DN50st.oc
ZK DN25
DN50/40PP
DN50st.oc
ZK DN25
DN50/40PP
ZK DN25
DN50/40PP
DN50st.oc
ZK DN50
ZK DN32
ZK DN25
ZK DN50
DN50/40PP
DN50st.oc
ZK DN50
ZK DN50
ZK DN32
DN50/40PP
DN63/40PP
ZK DN25
DN63/40PP
DN50st.oc
ZK DN25
ZK DN25
DN75/40PP
DN50st.oc
ZK DN20
ZK DN20
DN75/40PP
DN50st.oc
WEJŚCIE ZALICZONE DO SKRZYDŁA LEWEGO
ZK DN25
Wodomierz ZW typu JS2,5
Wodomierz CW typu JS2,5 –120
ZK DN50
ZK DN32
ZK DN25
ZK DN50
ZK DN50
Wodomierz ZW typu JS10
Wodomierz CW typu JS10–120
Wodomierz Cyrk.CW typu JS25–120
ZK DN50
DN75/40PP
DN50st.oc
DN80
DN50st.oc
DN75/40PP
ZK DN50
OZNACZENIA
INSTALACJA ZIMNEJ WODY – PROJEKTOWANA
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY CCW – PROJEKTOWANA
INSTALACJA CYRKULACJI CCW – PROJEKTOWANA
INSTALACJA NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE