

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



**POLSKI
ŁĄD**



Tarnowskie Góry, dnia 26 sierpnia 2022r.

AZ.272.4.17.2022

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnobrzegskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 oraz art. 286 ust 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), **udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:**

Pytanie:

„Ze względu na rozbieżności pomiędzy zał. nr 5d a przedmiarem d prosimy o doprecyzowanie zakresu objętego etapem I budowy DPS w branży sanitarnej. Czy centrale wentylacyjne, okap kuchenny i wentylacja hybrydowa są w zakresie tego postępowania przetargowego i należy je wycenić? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

Odpowiedź:

Centralne wentylacyjne, okap kuchenny i wentylacja hybrydowa znajdują się w zakresie niniejszego postępowania i należy je wycenić.

W związku z powyższym do załącznika nr 6d (przedmiar robót sanitarnych) wprowadza się dodatkowe pozycje.

Poz. 195 dotycząca instalacji wentylacyjnej - wywiewy
Poz. 196 do poz. 200 dotyczący instalacji wentylacyjnej – nawiewy
Poz. 201 do poz. 228 dotyczące wentylacji hybrydowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kartuszwiec 5 jest Starosta Tarnobrzegski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnobrzegski.pl>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5
tel. 32 381 37 11 , fax. 32 381 37 27
email: kancelaria@tarnobrzegski.pl
www.tarnobrzegski.pl



NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170

INSTALACJA WENTYLACYJNA - wywiewy

Poz. 195 - wycena indywidualna: Centrala wentylacyjna N1W1 z wymiennikiem ciepła $V_n=1575\text{m}^3/\text{h}$ $V_w=1145\text{m}^3/\text{h}$ przy sprężu 400Pa z fabrycznie zamontowaną automatyką układu sterowania; Ilość 1 kpl

INSTALACJA WENTYLACYJNA - nawiewy

Poz. 196 - wycena indywidualna: Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną $V_n=3900\text{m}^3/\text{h}$ przy sprężu 200Pa wyposażona w tłumik akustyczny i z fabrycznie zamontowaną automatyką układu sterowania; Ilość 1 kpl

Poz. 197 - wycena indywidualna: Okap kuchenny wyciągowo-nawiewny typu JSI-R-JFF5 - $3750\text{m}^3/\text{h}$ z filtrami tłuszczowymi cyklonowo-cylindrycznymi oraz filtrem progresywnym i nawiewnikami wyporowymi, z wbudowanym oświetleniem; Ilość 1 kpl

Poz. 198 - wycena indywidualna: Centrala wentylacyjna N2W2 z wymiennikiem ciepła $V_n=2700\text{m}^3/\text{h}$ $V_w=2700\text{m}^3/\text{h}$ przy sprężu 400Pa z fabrycznie zamontowaną automatyką układu sterowania; Ilość 1 kpl

Poz. 199 - wycena indywidualna: Centrala wentylacyjna nawiewna N szatni z nagrzewnicą elektryczną $V_n=260\text{m}^3/\text{h}$ przy sprężu 150Pa wyposażona w filtr i z fabrycznie zamontowaną automatyką układu sterowania; Ilość 1 kpl

Poz. 200 - wycena indywidualna: Nawietrzak ścienny O150 z okapem, filtrem, anemostatem i grzałką elektryczną $V_n=125\text{m}^3/\text{h}$ $P_{el}=0,35\text{ kW}$ $U=230\text{ V}$; Ilość 1 kpl

Wentylacja hybrydowa

Poz. 201 - KNR-W 2-17 0122-02 analogia: Przewody wentylacyjne okrągłe $d_1=125\text{mm}$; Ilość 39.65 m²

Poz. 202 - KNR-W 2-17 0122-02 analogia: Przewody wentylacyjne okrągłe $d_1=160\text{mm}$; Ilość 0.15 m²

Poz. 203 KNR-W 2-17 0122-03 analogia: Przewody wentylacyjne okrągłe $d_1=250\text{mm}$; Ilość 4.75 m²

Poz. 204 - KNR-W 2-17 0122-02 analogia: Trójnik symetryczny z odejściem prostokątnym; Ilość 0.52 m²

Poz. 205 - KNR-W 2-17 0122-02 analogia: Trójnik symetryczny 90 stopni $d_1=125\text{mm}$; Ilość 9.42 m²

Poz. 206 - KNR-W 2-17 0122-03 analogia: Trójnik symetryczny 90 stopni $d_1=250\text{mm}$; Ilość 0.76 m²

Poz. 207 - KNR-W 2-17 0103-07 analogia: Płaszcz z blachy stalowej; Ilość 6.39 m²

Poz. 208 - KNR-W 2-17 0122-02 analogia: Kolano segmentowe $d_1=125$; Ilość 0.8 m²

Poz. 209 - KNR-W 2-16 0101-05 analogia: Izolacja wełna mineralną o grub.80mm na płaszczu z folii aluminiowej; Ilość 7.91 m²

Poz. 210 - KNR-W 2-17 0155-02 analogia: Tłumik przegłosowy półelastyczny, średnica 125 mm; Ilość 23 szt.

Poz. 211 - KNR-W 2-17 0155-02 analogia: Tłumik półelastyczny, średnica 125 mm; Ilość 33 szt.

Poz. 212 - KNR-W 2-17 0155-03: Tłumik półelastyczny, średnica 250 mm; Ilość 1 szt.

Poz. 213 - KNR-W 2-17 0138-01 analogia: Kratka wyciągowa higrosterowana z przepływem maksymalnym uruchamianym czujnikiem ruchu z opcją opóźnienia otwarcia, króciec 125 mm; Ilość 52 szt.

- Poz. 214 - KNR-W 2-17 0138-01 analogia: Kratka wyciągowa higrosterowana, króciec 125 mm; Ilość 2 szt.
- Poz. 215 - KNR-W 2-17 0138-01 analogia: Kratka wyciągowa ciśnieniowa z regulacją przepływu 15 lub 30 m³/h, króciec 125mm; Ilość 6 szt.
- Poz. 216 - KNR-W 2-17 0138-01 analogia: Kratki wentylacyjna prostokątna; Ilość 2 szt.
- Poz. 217 - KNR-W 2-17 0149-02: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kanałowych; Ilość 1 szt.
- Poz. 218 - KNR-W 2-17 0144-02 analogia: Wyrzutnia dachowa okrągła d=250mm; Ilość 1 szt.
- Poz. 219 - wycena indywidualna: HAT.100.1B.HD - wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka HD, króciec fi 100; Ilość 9 szt.
- Poz. 220 - wycena indywidualna: HAT.160.1B.HD - wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka HD, króciec fi 160; Ilość 10 szt.
- Poz. 221 - wycena indywidualna: HAT.200.1C.MD - wentylator dachowy, rozmiar C, automatyka MD, króciec fi 200; Ilość 1 szt.
- Poz. 222 - wycena indywidualna: Nawiewnik higrosterowany okienny; Ilość 106 szt.
- Poz. 223 - wycena indywidualna: Nawiewnik ciśnieniowy; Ilość 10 szt.
- Poz. 224 - wycena indywidualna: Zaśleпки żeńskie - fi 125mm - 33szt, fi 160mm -2szt, fi 250mm - 1szt; Ilość 1 kpl
- Poz. 225 - wycena indywidualna: Kłapa przeciwpożarowa odcinająca okrągła d1=125mm; Ilość 73 szt.
- Poz. 226 - wycena indywidualna: Kłapa przeciwpożarowa odcinająca okrągła d1=250mm; Ilość 2 szt.
- Poz. 227 - wycena indywidualna: Podstawa montażowa "termo+vibro" pod wentylator HAT z króćcem 125 mm; Ilość 7 szt.
- Poz. 228 - wycena indywidualna: Podstawa montażowa "termo+vibro" pod wentylator HAT z króćcem 250 mm; Ilość 7 szt.

Termin składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą pozostają bez zmian.

dokument został podpisany
z upoważnienia Zarządu Powiatu
przez:
Barbara Machura
Sekretarz Powiatu