

Legenda

- 
- wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20



Uwagi:  
System instalacji wewnętrznej TNS  
Sposób ochrony przedporażkowalności:  
- podsiawowa - przed dowyktem bezpośrednim obudowa izlaciujna urzadzania  
- dodatkowa - przed dowyktem pośrednim szybkie wyzłacanie urzadzania  
- oprawy oświełcenia awaryjnego, pracia na diemno", wyposazone w autoliasi  
- nalezy przewidziec dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde urzadzanie pozo, punki oświełceji pomocy i przyciski alarmow;  
- oprawy dosławiajace urzadzania pozo, montowac na wysokość 2,5-3m na wyśgiewku lub zniezajac np. na sztywno".

BRANZA: ELEKTRYCZNA		DATA: 09.2023	SKALA: 1:100	NR RYS.: E-2.1
FAZA: REMONT				
TEMAT: PRACOWNIA PROJEKTOWA				
OPRACOWANIA: BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWO - SOCIALNY				
LOKALIZACJA: ul. ŁAKOWA 7				
INWESTOR: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH				
TEMAT RYSUNKU: Instalacja oświetleniowa - rzut przziemia				