

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu, dostawa i montaż dwóch pomp CT (ciepła technologicznego) P6 oraz P5 wraz z zaworami zwrotnymi węzła cieplnego w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie.

I. Przewidywany zakres prac.

- a) Dostawa dwóch pomp typu TPE 40-200-S A-F-A BQQE do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
- b) Demontaż niepracującej pompy CT P6 typu TPE40-180 A-F-A BUBE oraz montaż pompy typu TPE3 40-200-S A-F-A BQQE,
- c) Demontaż głośno pracującej pompy, której głośna praca jest spowodowana zużyciem łożysk, jak również dużym przebiegiem pracy (70 tysięcy godzin) CT P5 typu TPE40-180 A-F-A BUBE oraz montaż pompy typu TPE3 40-200-S A-F-A BQQE,
- d) Demontaż i montaż dwóch międzykołnierzowych zaworów zwrotnych typ Socla SAS 802 DN80 16/16 bar,
- e) Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w instalacji technologicznej (dopasowanie połączeń),
- f) Podłączenie do istniejącej instalacji hydraulicznej i elektrycznej,
- g) Uruchomienie urządzeń i przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji ich poprawnej pracy,
- h) Utylizacja zdemontowanych pomp i zaworów zwrotnych zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.

II. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac

- a) Całość prac powinna być wykonana według obowiązujących przepisów, norm branżowych i wiedzy technicznej.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.
- c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności w miejscu wykonywanych realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
- d) Z wykonanych prac Wykonawca sporządzi protokół powykonawczy.
- e) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z ofertą.