

PROTOKÓŁ NR GK.6630.33.2022

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 28.04.2022 r.
poprzez geoportal powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Wnioskodawca: **AW-instal Pracownia Projektowa**
Karolina Kruczkowska-Wężyk

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Ul. Kombatantów 34/713

Opis przedmiotu narady: **Uzgodnienie projektu**

Lokalizacja: **M.Drezdenko, działka nr 88/3 i 100/8**

Nr obrębu	Nazwa obrębu	Działka
1	M.Drezdenko	88/3
1	M.Drezdenko	100/8

Przewodniczący narady: Zbigniew Mituta - Geodeta Powiatowy

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. Gilicki Tomasz 2022-04-21 11:46:24	Gazownia w Gorzowie Wielkopolskim: Uzgodniono z uwagami: 1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić gazownię w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzów Wielkopolski, e-mail: tomasz.gilicki@psgaz.pl, pawel.sosinski2@psgaz.pl, gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl
	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Poznaniu Wesołowski Janusz 2022-04-21 10:59:44	brak uwag

Przewodniczący narady