



Nr postępowania: ORG.271.14.2022

Tłuchowo, dnia 13.12.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Niniejszym zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby elementy armatury i orurowania technologicznego przewidziane do wykonania ze stali kwasoodpornej zostały wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej w oparciu o normy jakości ISO 14001 i ISO9001? Czy zamiast wymienionej metody Zamawiający będzie akceptował produkcję elementów armatury i orurowania technologicznego przewidzianych do wykonania ze stali kwasoodpornej metodą rzemieślniczo-warsztatową poprzez spawanie rur, kołnierzy i kształtek oraz czyszczenie spawów bezpośrednio na budowie?

Odpowiedź;

Zamawiający wymaga, aby elementy armatury i orurowania technologicznego przewidziane do wykonania ze stali kwasoodpornej zostały wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej w oparciu o normy jakości ISO 14001 i ISO9001.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

