

Legenda oznaczeń graficznych (proj. podstawowy)

- Hydranty DN52 do likwidacji
- HS — Hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym
- HN — Hydranty nowe DN52 z wężem półsztywnym
- HP — Hydranty projektowane DN52 z wężem półsztywnym
- (30) Drzwi do wymiany na nowe o odp. ogniowej "EI30"
- (60) Drzwi do wymiany na nowe o odp. ogniowej "EI60"
- (D) Projektowane drzwi dymoszczelne o odp. ogniowej "EI60 Sm"
- (N) Istniejące drzwi o odpomości ogniowej "EI 30"
- (D) Istniejące drzwi dymoszczelne o odpomości ogniowej "EI 60 Sm"
- Obudowa REI 60
- Obudowa EI30
- Strefa pożarowa + obudowa REI 120
- Klapy oddymiające
- 90 / 200 — Elementy niezgodne z Warunkami Technicznymi
- (61) Projektowane okna zewnętrzne
- Projektowane ściany wewnętrzne i przemurowania N1-N11 Projektowane nadproża żelbetowe C20/25
- (W) Projektowane drzwi o odpomości ogniowej EI60

Drzwi, które poprzez swoje otwarcie powodują zawężenie drog ewakuacyjnych do szerokości mniejszych niż dopuszczalne, należy wyposażyć w samozamykacze.

Legenda oznaczeń graficznych (proj. zmieniony)

- C 5/200 — samozamykacz dymoszczelność
- 30 EI — element zmieniony lub zlikwidowany zakresem proj. zmienionego
- Proj. Klapy oddymiające
- HN — hydranty nowe - DN25 z wężem półsztywnym
- HP — hydranty projektowane - DN25 z wężem półsztywnym
- elektrotrzymacze podtrzymujące skrzydła drzwi w pozycji otwartej podłączyć do systemu PPOŻ celem automatycznego zamknięcia w trakcie zadziałania systemu
- oznaczenie numerują ścianki zgodnie z zestawieniem stolarki ryc.11
- kierunek ewakuacji

Elementy oznaczone w kolorze błękitnym są elementami projektu zmienionego
Elementy oznaczone w kolorze fioletowym są już wykonane zgodnie z proj. podstawowym

Inwestor: UZDROWISKO KRYNICA - ZDRÓJ/EVOH S.A. UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA – ZDRÓJ	Jednostka projektowa: **PROFIL**	**STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI** ul. Dr. Glicza 3, Ujanice 14	
Temat projektu: Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej Na DZIALCE NR 1921/1023 obręb: Krynica – Zdrój	Projektował: mgr inż. arch. Jakuba Rozwadowska-Jaroch UPR. BUD-T/0336/POOT	Sprawdził: mgr inż. arch. Jakuba Rozwadowska-Jaroch UPR. BUD-T/0336/	Podpis:	Data: 01.2023
Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA IV	Stadium: PBZ	Nr rys. 7	Skala: 1:100	Wers.: 0