

Świnoujście, dnia 10.08.2022 r.

Nr postępowania BZP.271.1.29.2022

1. **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.29.2022 pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Świnoujściu: Część I: Rozbudowa ul. Rybaki, Część II: Przebudowa ul. Wyspiańskiego”**

### **Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy część I: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie profilu sieci wodociągowej dla odcinka od punktu T18 do włączenia w ul. Tadeusza Kościuszki.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający ZWIK zamieszcza mapę geodezyjną z dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej w ul. Tadeusza Kościuszki sieci.

### **Zmiana nr 7**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), uprawnień, prostuje treść SWZ w następujący sposób:

1. Zamawiający dodaje w §1 pkt. 10 zapis: *„Roboty ziemne wykonywane w ramach robót instalacyjnych (dot. m.in. robót elektrycznych, teletechniki, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągu), na odcinkach , na których ich wykonanie pokrywa się z zakresem robót drogowych, rozliczane będą poniżej rzędnej na jakiej kończą się roboty związane z wybieraniem gruntu korytowaniem i wykonaniem podbudowy jezdni, chodników, zjazdów i ciągów pieszo jezdnych. Odstępstwa od tej zasady wymagają odrębnej zgody Zamawiającego wraźanej na piśmie pod rygorem nieważności.”*
2. Zamawiający dodaje w § 15 ust. 13 projektu umowy zapis: *„Przedstawienie przez Wykonawcę ofert zgodnie z powyższymi zasadami, nie zobowiązuje Zamawiającego do ich akceptacji”.*

Zamawiający dodaje zmieniony załącznik o nazwie:

- a. „zal\_6\_umowa\_projekt\_FK - zmiana nr 7”, zmiany zaznaczono kolorem zielonym.

Pozostałe zapisy SWZ nr BZP.271.1.29.2022 pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Ewa Binkiewicz  
Kierownik

Biura Zamówień Publicznych