

1. Przegląd roczny zespołu prądotwórczego - F.G. Wilson typ P850E

Zakres prac obejmuje:

1. Wymiana materiałów eksploatacyjnych:
 - a. olej silnikowy
 - b. filtry oleju
 - c. filtry dokładne paliwa
 - d. filtr wstępny paliwa
2. Czyszczenie filtra powietrza
3. Kontrola stanu i naprężenia paska oprzętu
4. Kontrola progu zamarzania płynu chłodniczego
5. Kontrola wibroizolatorów
6. Kontrola połączeń elektrycznych sterowania i automatyki
7. Kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy
8. Kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia,
9. Kontrola akumulatorów, alternatora, rozrusznika, instalacji rozruchowej i ładowania akumulatorów
10. Kontrola układu wydechowego - odprowadzania spalin
11. Kontrola wentylacji, sterowania żaluzjami i wentylatorami
12. Kontrola wskaźników kontrolno-pomiarowych
13. Kontrola układu podgrzewania silnika
14. Kontrola pomp zewnętrznych układu zasilania w paliwo
15. Pomiary rezystancji uzwojenia prądnicy
16. Kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej
17. Uruchomienie w trybie ręcznym,
18. Uruchomienie w trybie automatycznym
19. Czyszczenie zespołu prądotwórczego z kurzu i ewentualnych wycieków
20. Sprawdzenie uziemień
21. Wystawienie protokołu z przeglądu

Wykonawca wykonujący usługę jest wytwórcą odpadów i odpowiada za zgodne z przepisami usunięcie i zagospodarowanie.

Termin wykonania : w terminie do 19.01.2024 - po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Wymagane uprawnienia: Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia obsługi, remontów, konserwacji zespołów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 500kva.

Wykonawca zobowiązany jest dysponować podstawową dokumentacją techniczną zespołu prądotwórczego F.G. Wilson typ P850E.