



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**  
z siedzibą w Radomiu  
**Sekcja Zamówień Publicznych**  
**ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 47 701 31 03

tel. 47 701 22 64

Radom, dnia 22.07.2024r.

Egzemplarz pojedynczy

**L.dz. ZP 2136/24**  
RTJ 44/24

**WYKONAWCY**

**Wyjaśnienia i zmian treści SWZ**

*dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 w przedmiocie zamówienia: „**Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie: Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim**”  
**Nr wewnętrzny postępowania 33/24 (ID 950614)**  
**Ogłoszenie nr 2024/BZP 00397801 z dnia 2024-07-04**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu działając na podstawie art. 286 ust. 1 (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm. ) w związku z pytaniami Wykonawców udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

**Pytanie nr 1**

W zapytaniu są oprawy starego typu. Czy mogą być zastosowane nowoczesne oprawy, znacznie bardziej wydajne ( mniejsza moc zainstalowana, przy jednocześnie większej wydajności świetlnej, mocniejszym strumieniu) a co za tym idzie inwestor ma większe korzyści z ich zastosowania, przy zachowaniu bardzo długiej żywotności opraw oraz wysokiej jakości ?

**Odpowiedź na pytanie nr 1 :**

Oprawy oświetleniowe muszą spełniać parametry określone w SWZ tj.

**ZADANIE NR 1 - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OSTROŁĘCE**

Podstawowe parametry lampy Led :

- moc znamionowa 60W
- stopień ochrony min. IP65
- obudowa aluminiowa z odlewu ciśnieniowego
- minimalny strumień świetlny wynosi 7200 lm
- minimalna skuteczność świetlna wynosi 120 lm/W
- zakres temperatury pracy oprawy co najmniej od -35 do 50°C
- żywotność co najmniej 50 000 godzin pracy
- dostosowana do zasilania napięciem sieciowym od 220V do 240V, 50-60 Hz prądu zmiennego
- odporność na uderzenia IK08
- zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE
- oprawy winny posiadać w zestawie uniwersalny uchwyt umożliwiający montaż i regulację na istniejących średnicach i pochyleniach wysięgników istniejących słupów

## ZADANIE NR 2 - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH

Podstawowe parametry lampy Led do zawieszenia na słupach:

- moc znamionowa 60W
- stopień ochrony min. IP65
- obudowa aluminiowa z odlewu ciśnieniowego
- minimalny strumień świetlny wynosi 7200 lm
- minimalna skuteczność świetlna wynosi 120 lm/W
- zakres temperatury pracy oprawy co najmniej od -35 do 50°C
- żywotność co najmniej 50 000 godzin pracy
- dostosowana do zasilania napięciem sieciowym od 220V do 240V, 50-60 Hz prądu zmiennego
- odporność na uderzenia IK08
- zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE
- oprawy winny posiadać w zestawie uniwersalny uchwyt umożliwiający montaż i regulację na istniejących średnicach i pochyleniach wysięgników istniejących słupów

Podstawowe parametry „jarzeniowej” lampy Led :

- długość min. 1200mm
- zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu
- strugoodporne
- co najmniej 5J ochrony przed wandalami
- klasa bezpieczeństwa II
- wymienne źródła światła Led
- napięcie zasilania 220-240V prądu zmiennego
- żywotność co najmniej 50000 godzin pracy
- strumień świetlny co najmniej 2000 lumenów
- minimalna skuteczność świetlna 111 lm/W
- zakres pracy co najmniej od -20 °C do +45°C
- zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE

## ZADANIE NR 3 - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRZASNYSZU

Podstawowe parametry „jarzeniowej” lampy Led :

- długość min. 1200mm
- co najmniej IP 65
- strugoodporne
- co najmniej 5J ochrony przed wandalami
- klasa bezpieczeństwa co najmniej II
- wymienne źródła światła Led
- napięcie zasilania 220-240V prądu zmiennego
- żywotność co najmniej 50000 godzin pracy
- strumień świetlny co najmniej 2000 lumenów
- minimalna skuteczność świetlna 111 lm/W
- zakres pracy co najmniej od -20 °C do +45°C
- zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE

## ZADANIE NR 4 – MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Podstawowe parametry lampy Led do zawieszenia na słupach:

- moc znamionowa 60W
- stopień ochrony min. IP65
- obudowa aluminiowa
- min. kąt rozsyłu 120°
- żywotność co najmniej 50 000h
- zakres temperatury pracy min. od -30 °C do +50°C
- strumień świetlny co najmniej co najmniej 7200lm
- napięcie zasilania min. 220- 240V

Podstawowe parametry lampy Led o mocy 50W:

- moc znamionowa 50W

- stopień ochrony min. IP65
- wymienne źródło światła
- strumień świetlny co najmniej 5200 lm
- napięcie zasilania min. 220- 240V

Podstawowe parametry lampy Led z czujnikiem ruchu i zmierzchu o mocy 30W:

- moc znamionowa 30W
- stopień ochrony min. IP44
- regulacja czasu czujnika ruchu min. (s-min): 10s(+/-3s) – 7min(+/- 2min )
- skuteczność świetlna co najmniej 95lm/W
- strumień świetlny co najmniej 2850 lm
- kąt detekcji min. 120°
- czułość zmierzchowa min. 10 – 2000 lx
- regulacja ustawień za pomocą potencjometrów umieszczonych w oprawie
- kąt rozsyłu światła w oprawie min. 110°
- żywotność co najmniej 35 000h

#### **Pytanie nr 2**

Podczas odbytych wizji lokalnych zauważyliśmy że słupy oświetleniowe posiadają IZK (izolowane złącze kablowe) obiekty w takich obiektach jak Ostrołęce, Maków Mazowiecki. Proszę o potwierdzenie, że IZK nie podlega wymianie.

Słupy oświetleniowe na obiekcie KMP Siedlce nie posiadają IZK (izolowane złącze kablowe) proszę o potwierdzenie, że IZK należy zamontować podczas wymiany oświetlenia.

#### **Odpowiedz na pytanie nr 2**

Izolowane złącze kablowe (IZK) w KMP Ostrołęce i KMP Maków Mazowiecki nie podlegają wymianie. W KMP Siedlce należy zamontować izolowane złącza kablowe.

**Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 25.07.2024r. godzina 10:00 w związku z czym ulegają zmianie zapisy treści SWZ:**

#### **pkt X. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 23.08.2024r.**

#### **pkt XIV. Sposób oraz termin składania ofert ppkt 8 otrzymuje brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **25.07.2024r.** do godziny **10:00.**

#### **pkt XV. Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.07.2024r.** o godzinie **10:05** za pośrednictwem Platformy

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. Zmiany treści swz zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania **pod adresem :**

[https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

*Z poważaniem*

**Kierownik  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP zs. w Radomiu  
Justyna Kowalska**

Przekazano Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus w dniu **22.07.2024r.** a także opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) w dniu **22.07.2024r.**

**Wykonano egzemplarz pojedynczy**  
Dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik