

BZP.271.24.2024

Nysa, dnia 21 maja 2024 r.

### **Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Modernizacja nawierzchni drogi w ul. Głowackiego w Nysie.**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

**Pytanie nr 1 :**

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono brak części krawężników (kompletnie uszkodzone i połamane) konieczność regulacji pionowej krawężników na wjazdach na drogi boczne odchodzące od ciągu objętego inwestycją.

**Odpowiedź:**

Roboty budowlane mają charakter doraźnego remontu - dlatego nie przewiduje się kompleksowej wymiany krawężników. Na etapie prowadzonych robót mogą zostać podjęte decyzje odnośnie lokalnych regulacji lub wymian.

**Pytanie nr 2 :**

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany siatki stalowej na geosiatki syntetyczne ?

**Odpowiedź:**

Zamiana siatki stalowej na geosiatki syntetyczne jest niedopuszczalna.

**Przedmiotowe wyjaśnienia SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Z up. BURMISTRZA**

**Piotr Bobak  
SEKRETARZ MIASTA**