

WYJAŚNIENIA nr 2
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie”

Pytanie 1:

1) Proszę o załączenie przekroju konstrukcyjnego dla zeskocznicy (piaskownica). Czy należy wycenić geowłókninę na spodzie i jaka grubość piasku?

Wyjaśnienie:

Zeskocznicy należy wykonać analogicznie jak boisko. Zamienny rysunek: „Przekrój poprzeczny przez warstwy podbudowy nawierzchni syntetycznej” został dołączony do wyjaśnień nr 1.

Pytanie 2:

Jakim obrzeżem należy obramować zeskocznicy : gumowym czy betonowym? Jaki wymiar?

Wyjaśnienie:

Odpowiedź w wyjaśnieniu do pytania nr 9 poprzedniego zestawu odpowiedzi: „Rozbieg i zeskocznicy skoku w dal i trójskoku mają przylegać do bieżni wokół boiska zgodnie z PZT oraz rys 3AB. Zamawiający zgadza się na zastosowanie obrzeży gumowych. W przypadku obrzeży przedmiary są podane w metrach bieżących. W przypadku zastosowania obrzeży gumowych należy zastosować analogię przy opracowaniu kosztorysu.”

WÓJT

mgr inż. Bogdan Sośniak