



Towarzystwo  
Budownictwa  
Społecznego  
Motława

TBS/1435/DI/24/KŁ

Gdańsk 17 kwietnia 2024

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,72 kWp, na dachu budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Szczygłej 1 i podłączenie jej do sieci elektrycznej budynku

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytania Wykonawców.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy większej niż 460Wp spełniających pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy większej niż 460 kWp pod warunkiem zachowania wymiarów tzn. jeśli długość modułu fotowoltaicznego będzie wynosiła poniżej 2000 mm.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy technicznej nośności dachu przeznaczonego pod montaż paneli fotowoltaicznych? Jeśli nie – prosimy o informację, kto będzie ponosił koszt wykonania takiej ekspertyzy?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada pełną dokumentację projektową budynku i nie zamierza zlecać jakichkolwiek ekspertyz.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*Tadeusz Mękal*