



- Przekroje elementów drewnianych:
1. Belka stropowa B-1: 10x24cm
 2. Belka stropowa B-2: 8x24cm
 3. Belka stropowa B-3: 8x24cm
 4. Słup drewniany Sd-1: 14x14cm
 5. Słup drewniany Sd-2: 14x14cm
 6. Słup drewniany Sd-3: 14x14cm
 7. Patelew P-1: 12x14cm
 8. Patelew P-2: 14x24cm
 9. Patelew P-3: 14x24cm
 10. Patelew P-4: 14x24cm
 11. Krokiew K-1: 12x24/12x16cm
 12. Deska koszuwa Dk-1: 8x20cm
 13. Rygiel R-1: 14x24cm
 14. Rygiel R-2: 14x24cm
 15. Jętko J-1: 8x16cm

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)
A-III (RB400)
Otulina: 2,5 - belki, słupy, wieńce żelbetowe

Drewno lite klasy C24
Impregnacja: Fobos M-4
Klasa użytkowania: 1

Stal: S235JR
Zabezpieczenie: ocynk ogniowy gr. min. 80nm

Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego
gr. 24cm, odm. min. 600MPa

UWAGA:

1. Mocowanie stalowych belek stropowych do wieńca przy pomocy 4 szt. kotew wkręcalnych M12.
2. Styki elementów drewnianych z żelbetem należy odizolować papą
3. Mocowanie drewnianych belek stropowych do wieńca przy pomocy systemowych wieszaków stalowych
4. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wymogów technologii dostawcy skontaktować się z projektantem.
6. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową i architekturą.

PRACOWNIA KAD	
Dorota Adamczyk ul. Bartkiewiczów 82/1, 87-100 Toruń tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386	
Teren: Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku	
Adres: dz. nr 43/17 i 63/2, obręb Brąchnówko; j.ew. 041502_2 Chełmża-gmina	
Projektant: mgr. inż. Dorota Adamczyk Specjalność: konstrukcyjno - budowlana	Nr uprawnień: KUP/0050/PWMB/16
Data: 09.2021r	
Treść rys.: Rzut konstrukcji stropu	
Skala: 1:100	Nr rys.: K03