

Zestawienie wydatków powietrza dla poszczególnych pomieszczeń

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. [m2]	H	Kubatura [m3]	N [m3/h]	W [m3/h]	Krotność	Wentylacja typ
PARTER								
0.01	Wiatrołap	7,04	3	21,12				
0.02	Korytarz	101,59	2,75	279,37				Grawitacja
0.03	Kantorek	5,63	3	16,89				Grawitacja
0.04	Pom. socjalne	8,78	3	26,34		60	2,28	Wentylator miejscowy
0.05	Schówek	4,1	1,57	6,44				
0.06	Sekretariat	14,91	3	44,73				Grawitacja
0.07	Gabinet dyrektora	9,13	3	27,39		60	2,19	Wentylator miejscowy
0.08	Księgowość/Kadry	16,04	3	48,12				Grawitacja
0.09	Szatnia chłopców	7,09	2,5	17,73		80	4,51	Wentylator miejscowy
0.10	Umywalnia chłopców	5	2,5	12,50		70	5,60	Wentylator miejscowy
0.10	WC chłopców	2,45	3	7,35		75	10,20	Wentylator miejscowy
0.11	Szatnia dziewcząt	7	2,5	17,50		80	4,57	Wentylator miejscowy
0.12	Umywalnia dziewcząt	5,2	2,5	13,00		70	5,38	Wentylator miejscowy
0.12	WC dziewcząt	2,59	2,5	6,48		50	7,72	Wentylator miejscowy
0.13	Korytarz	11,17	2,5	27,93				Grawitacja
0.14	Wiatrołap	1,97	2,5	4,93				
0.15	Magazynek	8,05	2,5	20,13		50	2,48	Wentylator miejscowy
0.16	Sala gimnastyczna	125,69	4,48	563,09	1300	1300	2,31	Centrala wentylacyjna 2
0.17	Wiatrołap	1,37	3	4,11				
0.18	Pom. nauczycieli w-f	5,3	2,5	13,25		30	2,26	Wentylator miejscowy
0.19	WC dla NP/ogólnodost.	5,33	2,5	13,33		100	7,50	Wentylator miejscowy
0.20	Prac. j. angielskiego A	24,01	3	72,03	110	110	1,53	Centrala wentylacyjna 1
0.21	Prac. j. angielskiego B	34,73	3	104,19	160	160	1,54	Centrala wentylacyjna 1
0.22	Szatnia	24,57	3	73,71		300	4,07	Wentylator miejscowy
0.23	Prac. Fizyczna	70,87	3	212,61	320	320	1,51	Centrala wentylacyjna 1
0.32	Prac. Informatyczna	63,81	3	191,43	290	290	1,51	Centrala wentylacyjna 1
0.33	Pom. gospodarcze	2,69	3,15	8,47		30	3,54	Wentylator miejscowy
0.34	Gabinet wicedyrektora	7,15	3	21,45				Grawitacja
0.35	Gabinet pielęgniarki	6,25	3	18,75		50	2,67	Wentylator miejscowy

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. [m2]	H	Kubatura [m3]	N [m3/h]	W [m3/h]	Krotność	Wentylacja typ
I PIĘTRO								
1.01	Korytarz	137,33	2,5	343,33				Grawitacja
1.02	Prac. j. angielskiego	24,62	3	73,86	120	120	1,62	Centrala wentylacyjna 1
1.03	Pracownia biologiczna	47,94	3	143,82	220	220	1,53	Centrala wentylacyjna 1
1.04	Prac. języka niem.	48,27	3	144,81	220	220	1,52	Centrala wentylacyjna 1
1.05	Pokój. Nauczycielski	48,88	3	146,64	230	230	1,57	Centrala wentylacyjna 1
1.06	Prac. Języka polskiego	49,17	3	147,51	230	230	1,56	Centrala wentylacyjna 1
1.07	Pracownia historyczna	48,71	3	146,13	220	220	1,51	Centrala wentylacyjna 1
1.08	Pracownia histor./infor.	48,88	3	146,64	220	220	1,50	Centrala wentylacyjna 1
1.09	Sekretariat CKU	24,32	3	72,96				Grawitacja
1.10	Sklepik	7,58	3	22,74		50	2,20	Wentylator miejscowy
1.11	WC dla chłopców	15,18	3	45,54		150	3,29	Wentylator miejscowy
1.12	WC dla dziewcząt	14,09	3	42,27		250	5,91	Wentylator miejscowy
1.13	WC dla NP/Personelu	6,59	3	19,77		50	2,53	Wentylator miejscowy

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. [m2]	H	Kubatura [m3]	N [m3/h]	W [m3/h]	Krotność	Wentylacja typ
II PIĘTRO								
2.01	Korytarz	129,83	2,75	357,03				Grawitacja
2.02	Prac. Języka franc.	25,94	3	77,82	120	120	1,54	Centrala wentylacyjna 1
2.03	Prac. Języka polskiego	49,94	3	149,82	230	230	1,54	Centrala wentylacyjna 1
2.04	Prac. Języka polskiego	49,45	3	148,35	230	230	1,55	Centrala wentylacyjna 1
2.05	Pracownia geog.	50,12	3	150,36	230	230	1,53	Centrala wentylacyjna 1
2.06	Prac. Języka rosyj.	50,03	3	150,09	230	230	1,53	Centrala wentylacyjna 1
2.07	Pracownia. matemat.	50,2	3	150,60	230	230	1,53	Centrala wentylacyjna 1
2.08	Pracownia chemiczna	57,06	3	171,18	260	260	1,52	Centrala wentylacyjna 1
2.09	Zaplecze p.chem.	13,9	3	41,70				Grawitacja
2.10	Gabinet pedagoga	8,61	3	25,83				Grawitacja
2.11	Klatka schodowa	5,65	3	16,95				Grawitacja
2.12	WC dla Chłopców	14,85	3	44,55		150	3,37	Wentylator miejscowy
2.13	WC dla dziewcząt	23,02	3	69,06		150	2,17	Wentylator miejscowy
2.14	WC dla NP/Personelu	6,63	3	19,89		50	3,87	Wentylator miejscowy
2.15	Pracownia	21,8	3	65,40	100	100	1,53	Centrala wentylacyjna 1