


<p>DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH UNIwersYTETU Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bjp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl</p>	
---	---

Kraków, dnia 2 września 2024 r.

Adresaci: Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wymiany kamer wewnętrznych wraz z rejestratorami systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza kamery 5MP z zoomem optycznym 3-8? Dodatkowy 1MP pozwala na zoom cyfrowy z zachowaniem detali obrazu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że w SWZ załączniku A zostały opisane minimalne wymagane parametry dla kamer. Oferowane kamery muszą spełniać wszystkie parametry, które Zamawiający określił z SWZ załącznik A i nie mogą one być gorsze od minimalnych.

Pytanie nr 2:

Zamawiający jako preferowany monitor podał – monitor 24". Czy zamawiający dopuszcza dostawę monitora handlowo określanego jako 24", posiadającego w rzeczywistości przekątną 23,8" ? Czy zamawiający dopuszcza dostawę monitora o większej przekątnej np. 27"?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza dostawę monitora 23,8, dodatkowo zamawiający informuje że parametr 23,8 jest parametrem minimalnym, więc dopuszcza również monitory o większej przekątnej (np. 27")

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część, a terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 6 września 2024 r., przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 5 października 2024 r.

Z wyrazami szacunku

Justyna Żyrkowska