


Oznaczenia:

1. Właz żeliwny DN600 typ D400 z betonowym wypełnieniem pokrywy
2. Pierścień dystansowy betonowy
3. Zwężka betonowa z betonu C40/50
4. Kręgi betonowe DN1000 łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków z betonu C40/50 o współczynniku wodoprzepuszczalności W10
5. Stopnie złączowe z pełnych prętów stalowych w otulinie tworzywowej - długość L=30 cm - min. odległość od ściany komory 15 cm - rozstaw stopni w układzie drabinkowym co 15 cm
6. Dno studzienki z kinetą z betonu C40/50

UWAGA: Studnie wykonać na podsypce piaskowej gr. 10 cm o wskaźniku zagęszczenia $I_s=0,95$

Temat : Sieć kanalizacji sanitarnej z odnogami w miejscowości Glinno na działkach nr 132/6 i 133/1 oraz działka nr 172/1 w Nowym Tomyślu		SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ Ø1000			
Inwestor : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl					
 ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH ROK ZAŁOŻENIA 1989 Maria i Waldemar Pięta 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Targowa 2, tel.(061) 44 22 727 / fax wew. 22	Stanowisko	Nazwisko i imię	Uprawnienia	Data	Podpis
	Projektant	mgr inż. Waldemar Pięta	WKP/0364/PWOS/09	08.18r.	
	Asystent projektanta	inż. Anita Jarosz		08.18r.	
Skala	Branża	Rok	Rys. nr		
1:100/500	I.S.	2018	4		