

Numer referencyjny: **ZZP.260.1.24.2023**Lublin, dnia 28.09 2023r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. dla obiektu CSR Łabędzia, pod numerem 2023/BZP 00402347 /01; z dnia 19.09.2023 r.*

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia co następuje:

#### **PYTANIE Nr 1**

Czy budynek CRS Bystrzyca na którym ma być posadowiona instalacja fotowoltaiczna, zlokalizowany jest w strefie archeologicznej lub konserwatora zabytku?

#### **ODPOWIEDŹ**

Budynek CSR Łabędzia nie jest zlokalizowany w strefie archeologicznej ani w strefie konserwatora zabytków.

#### **PYTANIE Nr 2**

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 optymalizatora na 2 panele?
- 2) Czy Zamawiający wymaga jedynie uzyskania opinii konstruktorskiej nośności dachu, czy wykonania szczegółowej ekspertyzy wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi nośności dachu?

#### **ODPOWIEDŹ**

- 1) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 1 optymalizatora na 2 panele. Należy zamontować jeden optymalizator do jednego panela.
- 2) Zamawiający wymaga uzyskania opinii konstruktorskiej stwierdzającej możliwość posadowienia planowanej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CSR Łabędzia.

Z UPOWAŻNIENIA

ZARZĄDU

DYREKTOR FINANSOWY

Marcin Warda

PREZES ZARZĄDU

Marek Spuz vel Szpos