

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2022-08-24

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.18.2022.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „*Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną*”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o podanie lub potwierdzenie przez pana projektanta ilości kotew M16/240 stal A4 dla montażu balustrad ujętych w pozycji nr 36 w ilości 88szt. Wg naszych wyliczeń zgodnie z tabelką na rysunku nr 2.6 powinno być 704 szt., tj. 176 blach*4 kotwy (dla 175 modułów).”

Odpowiedź.

Zgodnie z poz. nr 7. zestawienia stali na rys. nr 2,6. ilość kotew dla 7m odcinka balustrady wynosi 24 szt, Łącznie jest do wykonania ok 250mb balustrady oraz furtki, wobec czego należy wycenić ok. 880 kotew.

Zamawiający zwraca uwagę iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiar robót będący załącznikiem do SWZ zajmuje cały zakres prac objętych projektem. Jednakże Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał własnej analizy przedmiaru robót z założeniami projektowymi, gdyż pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa na rozliczenie ryczałtowe, obejmujące swym zakresem 100% założeń wykazanych w projekcie, bez względu na to czy zostały one ujęte w przedmiarze, czy też nie.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski

