

Oznaczenie sprawy: 1/PZP/2024/TŻŚ

Wrocław, dnia 04.03.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na budynek szkoły Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu**”.

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Proszę o doprecyzowanie zakresu robót, tj.:

1. W załączonym przedmiarze robót nie ma pozycji dot. wykonania drogi pożarowej wskazanej na rys. PZT,
2. W załączonym przedmiarze robót nie ma pozycji dot. wyposażenia terenu w stojaki na rowery wskazanych w opisie dokumentacji projektowej.

Proszę o informację czy ww. prace należy ująć w wycenie.

Odpowiedź ad. 1: Proszę przyjąć badanie nośności istniejącej nawierzchni pod kątem nacisku osi wozu strażackiego.

Odpowiedź ad. 2: Tak, proszę ująć stojaki rowerowe w ofercie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Z poważaniem,