

Do Wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
w postępowaniu nr DZP.382.7.5.2024

2 - Wyjaśnienia treści SWZ, zmiany treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia poniżej 5 538 000 euro pn.: „**Remont segmentów studenckich wraz z zabudową szaf w domu Studenta nr 5 przy ul. Lwowskiej 8 w Sosnowcu**”, nr sprawy **DZP.382.7.5.2024**.

- I. Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także: ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie czy płyta MDF ma być laminowana jednostronnie z podaniem ewentualnego koloru ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż płyta MDF montowana na ścianach powinna być laminowana jednostronnie.

Kolorystyka płyty będzie uzgodniona z użytkownikiem, po przedstawieniu przez wykonawcę wzorników okleiny.

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji szafy wnękowej, w szczególności kolor frontów? czy lakierowane? czy zamawiający będzie wymagał lustra na jednym ze skrzydeł? prosimy o podanie wysokości pomieszczenia

Odpowiedź 2:

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany w SWZ poprzez doprecyzowanie, iż szafa wnekowa powinna zostać wykonana z płyt MDF grubości min. 18mm dwustronnie laminowanych. Kolorystyka szafy i frontów będzie uzgodniona z użytkownikiem, po przedstawieniu przez wykonawcę wzorników. Nie przewiduje się montażu luster na skrzydle szafy.

Wysokość pomieszczenia: 2,60m

Pytanie 3:

Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji drzwi wewnętrznych, w szczególności podanie ich wymiarów szer./wys., jeżeli to możliwe prosimy o zamieszczenie zdjęcia istniejących w celu oszacowania kosztów przybliżonego koloru

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymianie podlegają jedynie skrzydła drzwi wewnętrznych. Skrzydła pełne, montowane na istniejących ościeżnicach stalowych.

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia SWZ poprzez doprecyzowanie specyfikacji drzwi wewnętrznych:

Szerokość drzwi w świetle ościeży: pokoje 80 cm – 2 szt. na segment, łazienki 70 cm – 1 szt. na segment.

Skrzydła powinny być fabrycznie wykończone. Rama skrzydła wykonana z drewna litego lub klejony drewnianej. Wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem ze sklejki.

Wyposażenie skrzydła:

- klamka z szyldem ze stali nierdzewnej,
- kratka o pow. 200mm² lub podcięcie wentylacyjne dla drzwi do łazienki,
- zamek patentowy (dot. drzwi do pokoi),
- blokada otwarcia od wewnątrz (dot. drzwi do toalet).
- wykończenie powierzchni: laminowane okleiną drewnopodobną analogiczną z istniejącymi drzwiami wejściowymi (jasny dąb), jak na zdjęciu:



Zdjęcie istniejących drzwi podlegających wymianie skrzydeł:



Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie treści STWIORB- "– wykonanie blatu pod umywalkę wpuszczaną," Jaki blat (materiał?), kolor? wymiary?

Odpowiedź 4:

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia SWZ poprzez doprecyzowanie wymagań odnośnie blatu pod umywalkę:

Blat powinien być wykonany z płyty HPL o grubości min. 10mm. Przykład blatu:



Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem na podstawie przedstawionego próbnika.

Szerokość wnęki umywalkowej: ok. 60 cm.

Przykładowe zdjęcie:



Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 14.08.2024 (środa)

Odpowiedź 5:

Zgodnie ze zmianą SWZ opublikowaną w dn. 09.08.2024 r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert w postępowaniu do dnia 19.08.2024 r.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Członek Komisji Przetargowej
mgr inż. Artur Baran

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:
mgr Ewa Słowik

Zatwierdzam:

Z-CA KANCLERZA
ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego
mgr Agnieszka Maj